

# ***LG/NG/NGX120***

# ***LG/NG140***

# ***LG/NG/NGX200***



## ***Quemadores de gas***

## ***Serie IDEA***

**MANUAL DE INSTALACIÓN - USO - MANTENIMIENTO**

***CIB UNIGAS***

**BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ**

# ÍNDICE

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ADVERTENCIAS .....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>PARTE I: MANUAL DE INSTALACIÓN .....</b>                                             | <b>5</b>  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES .....                                                         | 5         |
| <i>Cómo interpretar el "Campo de trabajo" del quemador .....</i>                        | <i>6</i>  |
| <i>Comprobación del diámetro correcto de la rampa de gas .....</i>                      | <i>6</i>  |
| <i>Características técnicas .....</i>                                                   | <i>7</i>  |
| <i>Quemadores de baja emisión de NOx .....</i>                                          | <i>10</i> |
| <i>Categorías gas y países de destino .....</i>                                         | <i>10</i> |
| <i>Dimensiones .....</i>                                                                | <i>11</i> |
| <i>Campos de aplicación .....</i>                                                       | <i>12</i> |
| <i>Curvas de presión - caudal en la red .....</i>                                       | <i>13</i> |
| <i>Quemadores de baja emisión de NOx .....</i>                                          | <i>14</i> |
| MONTAJE Y CONEXIONES .....                                                              | 15        |
| <i>Montaje del quemador a la caldera .....</i>                                          | <i>15</i> |
| <i>Acoplamiento del quemador a la caldera .....</i>                                     | <i>15</i> |
| <i>Esquema de instalación rampa de gas .....</i>                                        | <i>17</i> |
| <i>Conexiones eléctricas .....</i>                                                      | <i>17</i> |
| <i>Alimentación del quemador sin neutro .....</i>                                       | <i>20</i> |
| REGULACIÓN DEL CAUDAL DE GAS Y AIRE .....                                               | 21        |
| <i>Curvas de presión - caudal en cabeza de combustión .....</i>                         | <i>21</i> |
| <i>Medición de la presión en la cabeza de combustión .....</i>                          | <i>21</i> |
| <i>Curvas de presión en la cabeza de combustión- caudal gas .....</i>                   | <i>22</i> |
| <i>Regulación del caudal de gas y aire .....</i>                                        | <i>23</i> |
| <i>Potencia de encendido .....</i>                                                      | <i>23</i> |
| <i>Regulación – descripción general .....</i>                                           | <i>23</i> |
| <i>Procedimiento de regulación .....</i>                                                | <i>24</i> |
| <i>Quemador monoetapico .....</i>                                                       | <i>25</i> |
| <i>Quemador bi-etapico, progresivos y modulantes .....</i>                              | <i>25</i> |
| <i>Quemadores modulantes .....</i>                                                      | <i>25</i> |
| <i>Regulaciones del grupo válvulas por quemadores de 1-etapa y 2-etapas .....</i>       | <i>26</i> |
| <i>Regulaciones del grupo válvulas por quemadores progresivos-modulantes .....</i>      | <i>27</i> |
| <i>Control de estanqueidad VPS504 (Optional) .....</i>                                  | <i>28</i> |
| <i>Calibración de los presostatos de aire y de gas .....</i>                            | <i>29</i> |
| <i>Calibración presostato de aire .....</i>                                             | <i>29</i> |
| <i>Calibración presostato gas de mínima .....</i>                                       | <i>29</i> |
| <b>PARTE II: MANUAL DE USO .....</b>                                                    | <b>30</b> |
| FUNCIONAMIENTO .....                                                                    | 30        |
| <b>PARTE III: MANTENIMIENTO .....</b>                                                   | <b>31</b> |
| OPERACIONES PERIÓDICAS .....                                                            | 31        |
| <i>Control del filtro en el MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412 .....</i>                   | <i>31</i> |
| <i>Control del filtroMULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415 - 420 .....</i>                         | <i>32</i> |
| <i>Limpiar o sustituir el filtro por válvulas Krom-Schroeder CG2 25V .....</i>          | <i>32</i> |
| <i>Desmontaje de la placa de componentes para el mantenimiento del ventilador .....</i> | <i>33</i> |
| <i>Desmontaje y limpieza de la cabeza de combustión .....</i>                           | <i>33</i> |
| <i>Corecta posición de los electrodos .....</i>                                         | <i>34</i> |
| <i>Control de la señal de detección .....</i>                                           | <i>35</i> |
| <i>Parada estacional .....</i>                                                          | <i>35</i> |
| <i>Eliminación del quemador .....</i>                                                   | <i>35</i> |
| TABLA CAUSAS - IRREGULARIDADES .....                                                    | 36        |
| PIEZAS DE REPUESTO .....                                                                | 37        |
| DESPIECE DEL QUEMADOR.....                                                              | 38        |
| ESQUEMAS ELECTRICOS .....                                                               | 42        |
| <b>APENDICE</b>                                                                         |           |

## ADVERTENCIA

**EL MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO FORMA PARTE INTEGRANTE Y ESENCIAL DEL PRODUCTO Y COMO TAL DEBE SER SUMINISTRADO AL USUARIO.**

**LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN DIRIGIDAS TANTO AL USUARIO COMO AL PERSONAL QUE DEBERÁ REALIZAR LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.**

**EL USUARIO ENCONTRARÁ ULTERIORES INFORMACIONES RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS LIMITACIONES DE USO EN LA 2ª PARTE DE ESTE MANUAL, EL QUE ACONSEJAMOS LEER ATENTAMENTE.**

**CONSERVAR CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE MANUAL A FIN DE PODERLO CONSULTAR EN CASO DE NECESIDAD.**

### 1) ADVERTENCIAS GENERALES

- La instalación debe ser efectuada respetando las normativas vigentes en materia y según las instrucciones del fabricante, ésta debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado.
- Por personal profesionalmente cualificado se entiende aquel capacitado técnicamente en el sector de aplicación del equipo (civil o bien industrial) y, especialmente, el personal de los centros de asistencia autorizados por el fabricante.
- Una instalación equivocada podría provocar daños a personas, animales o cosas. Daños o accidentes que no podrán ser imputables al fabricante, el cual no es responsable de éstos.
- Después de haber desembalado, controlar que el contenido esté íntegro.

En caso de dudas al respecto, no utilizar el equipo y diríjase directamente al vendedor.

Los elementos que forman parte del embalaje (jaula de madera, clavos, grapas, bolsas de plástico, poliestireno expando, etc.) no deben ser dejados al alcance de niños porque constituyen potenciales fuentes de peligro para éstos.

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufar el equipo de la red de alimentación interviniendo en el interruptor del equipo y/o en los correspondientes órganos de intercepción.
- Evitar de obstruir las rejillas de aspiración o de escape.
- En caso de avería y/o malfuncionamiento del equipo, desactivarlo, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervenir directamente.

Diríjase solamente a personal profesionalmente cualificado.

La eventual reparación del equipo y/o piezas deberá ser realizada solamente por un centro de asistencia autorizado por la empresa fabricante y utilizando solamente repuestos y accesorios originales.

El incumplimiento de lo antedicho puede comprometer la seguridad del equipo.

A fin de garantizar la eficacia del equipo y de su correcto funcionamiento, es indispensable que el mantenimiento periódico sea efectuado sólo por personal profesionalmente cualificado y respetando las indicaciones entregadas por el fabricante

- Si se decide no utilizar más el equipo, es necesario que aquellas partes del mismo, que podrían ser potenciales fuentes de peligro, sean eliminadas.
- Si el equipo se vende o se cede a otro propietario o bien en caso de mudanza deba ser dejado, es necesario controlar que el presente manual quede siempre junto con el equipo a fin que pueda ser siempre consultado por un eventual nuevo propietario y/o por el instalador.
- Este equipo deberá ser destinado sólo para el uso explícitamente previsto. Cualquier otro uso debe ser considerado impropio y, por dicho motivo, peligroso.

El fabricante declina cualquier responsabilidad contractual y extra contractual imputable a daños provocados por errores durante la fase de instalación y durante el uso y, de cualquier modo, por el incumplimiento de las instrucciones entregadas por el mismo.

La aparición de cualquiera de las siguientes situaciones puede causar graves daños a personas, animales y cosas, explosiones, gases sin quemar tóxicos (por ejemplo monóxido de carbono CO) y quemaduras:

- incumplimiento de una de las ADVERTENCIAS indicadas en este capítulo
- incumplimiento de la buena norma aplicable
- movimiento, instalación, ajuste, mantenimiento incorrecto
- uso inapropiado del quemador y de sus partes u opcionales de suministro

### 2) ADVERTENCIAS ESPECIALES RESPECTO DE LOS QUEMADORES

- El quemador debe ser instalado en un local adecuado con aperturas que garanticen la ventilación mínima, según cuanto prescrito por las normativas vigentes y, de cualquier modo, suficientemente aptas para obtener una perfecta combustión.
- Deben utilizarse solamente quemadores fabricados según las normativas vigentes.
- Este quemador deberá ser destinado sólo al uso para el cual ha sido explícitamente previsto.
- Antes de conectar el quemador cerciorarse que los datos indicados en la placa correspondan con aquéllos de la red de alimentación (eléctrica, gas, gasóleo o bien de cualquier otro combustible).

- No tocar las partes calientes del quemador. Normalmente éstas, posicionadas cerca de la llama y del eventual sistema de precalentamiento del combustible, se calientan durante el funcionamiento y lo permanecen incluso después que el quemador ha sido apagado.

Si se decide definitivamente que el quemador no se utilizará, deberán ser efectuadas sólo por personal profesionalmente cualificado, las siguientes operaciones:

- a desconectar la alimentación eléctrica quitando el cable de alimentación del interruptor general.
- b cerrar la alimentación del combustible mediante la válvula manual de intercepción; quitar los volantes de mando de su alojamiento.

#### Advertencias especiales

- Controlar que quien ha realizado la instalación del quemador lo haya fijado sólidamente al generador de calor, de modo que la llama se genere dentro de la cámara de combustión del generador.

- Antes de poner en marcha el quemador, y por lo menos una vez al año, encargar a personal profesionalmente cualificado las siguientes operaciones:

- a calibrar el caudal del combustible del quemador en base a la potencia requerida por el generador de calor.
- b regular el caudal del aire comburente a fin de obtener un valor de rendimiento de combustión que por lo menos sea igual al del mínimo impuesto por las normativas vigentes.
- c efectuar el control de la combustión a fin de evitar la formación de incombustos nocivos o contaminantes que superan los límites permitidos por las normativas vigentes.
- d controlar que dispositivos de regulación y de seguridad funcionen correctamente.
- e controlar que el conducto de evacuación de los productos de combustión funcione correctamente.
- f controlar, una vez que se hayan terminado las regulaciones, que todos los sistemas de bloqueo mecánico de los dispositivos de regulación estén bien apretados.
- g controlar que en el local caldera estén también presentes las instrucciones de uso y de mantenimiento del quemador.

- En caso de parada por bloqueo, desbloquear el equipo pulsando el botón específico de RESET. En el caso de una nueva parada por bloqueo, contactar con la Asistencia Técnica, **sin realizar nuevos intentos**.

- El uso y el mantenimiento deben ser efectuados exclusivamente por personal profesionalmente cualificado, en respeto de cuanto indicado por las disposiciones vigentes.

### 3) ADVERTENCIAS GENERALES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN

#### 3a) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La seguridad eléctrica del equipo se obtiene solamente cuando éste ha sido correctamente conectado con una eficaz conexión de tierra realizada como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- Es necesario controlar que se cumpla con este fundamental requisito de seguridad. En caso de dudas, solicitar un escrupuloso control de la instalación eléctrica por parte de personal profesionalmente cualificado; el fabricante no es responsable por eventuales daños provocados por la omisión de una conexión de tierra del equipo.
- Hacer controlar por parte de personal profesionalmente cualificado que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el equipo indicada en la placa, controlar especialmente que la sección de los cables de instalación sean del tipo idóneo con la potencia absorbida por el equipo.
- Para la alimentación general del equipo de la red eléctrica no está permitido el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Para la conexión con la red es necesario prever un interruptor omnipolar, tal como previsto por las normativas de seguridad vigentes.
- El uso de cualquier componente que funcione con energía eléctrica comporta el respeto de alguna reglas fundamentales, tales como:
  - no tocar el equipo con partes del cuerpo que estén mojadas o húmedas y/o estar descalzo.
  - no tirar de los cables eléctricos.
  - no dejar el equipo expuesto a condiciones atmosféricas (lluvia, sol,

etc.) a menos que no esté explícitamente previsto.

- no permitir que el equipo sea utilizado ni por niños ni por personas inexpertas.

- El cable de alimentación del equipo no debe ser sustituido por el usuario. Si se daña el cable, apagar el equipo. Para sustituirlo sírvese exclusivamente de personal profesionalmente cualificado.

Si se decide no utilizar el equipo durante un determinado período, es necesario apagar, mediante el interruptor eléctrico de alimentación, todos los componentes que utilizan energía eléctrica (bombas, quemador, etc.).

### 3b) ALIMENTACIÓN CON GAS, GASÓLEO U OTROS COMBUSTIBLES

#### Advertencias generales

- La instalación del quemador debe ser efectuada sólo por personal profesionalmente cualificado y en conformidad con las normativas y disposiciones actualmente vigentes; una errada instalación puede provocar daños a personas, animales o cosas respecto de las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.
- Antes de la instalación es oportuno realizar una esmerada limpieza interna de todas las tuberías del equipo de aducción del combustible, a fin de eliminar que eventuales residuos puedan provocar un mal funcionamiento del quemador.
- Para la primera puesta en marcha del quemador es necesario que personal profesionalmente cualificado realice los siguientes controles:
  - a) el control de estanqueidad interna y externa del equipo de aducción del combustible.
  - b) la regulación del caudal del combustible en base a la potencia requerida por el quemador.
  - c) que el quemador esté alimentado por el tipo de combustible para el cual está predispuesto.
  - d) que la presión de alimentación del combustible corresponda con aquellos valores indicados en la placa.
  - e) que el equipo de alimentación del combustible corresponda con las dimensiones para el caudal necesario al quemador; que esté equipado con todos los dispositivos de seguridad y de control prescritos por las normativas vigentes.
- Si se decide no utilizar el quemador por un determinado período, cerrar el/los grifos de alimentación del combustible.

#### Advertencias especiales para uso del gas

Hacer que personal profesionalmente cualificado controle:

- a) que la línea de aducción y la rampa gas cumplan los requisitos de las normativas y prescripciones vigentes.
- b) la estanqueidad de todas las conexiones gas.
- c) que las aperturas de aireación del local caldera tengan las dimensiones requeridas a fin de garantizar flujo de aire establecido por las normativas vigentes y, de cualquier modo, que sean suficientes para obtener una combustión perfecta.
- No utilizar los tubos del gas como vehículo de conexión de tierra para los aparatos eléctricos.
- No dejar el quemador inútilmente en función cuando no se utiliza; cerrar siempre el grifo del gas.
- En caso de prolongada ausencia del usuario, cerrar el grifo principal de aducción del gas al quemador.

#### Si se advierte olor de gas:

- a) no activar interruptores eléctricos ni el teléfono ni cualquier otro objeto que pueda provocar chispas.
- b) abrir inmediatamente puertas y ventanas a fin de crear una corriente de aire que purifique el local.
- c) cerrar los grifos del gas.
- d) solicitar la intervención de personal profesionalmente cualificado.
- No obstruir las aperturas de aireación del local donde esté instalado un aparato de gas a fin de evitar situaciones peligrosas, tales como la formación de mezclas tóxicas y/o explosivas.

## DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS

### Quemadores de gas

#### Directivas europeas:

- Reglamento 2016/426/UE (aparatos que queman combustibles gaseosos);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

### Quemadores de gasóleo

#### Directivas europeas:

- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 267-2011 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

### Quemadores de aceite combustible

#### Directivas europeas:

- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas

- UNI EN 267 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

### Quemadores mixtos gas-gasóleo

#### Directivas europeas:

- Reglamento 2016/426/UE (aparatos que queman combustibles gaseosos);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Normas armonizadas:

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- UNI EN 267 quemadores de mono - blo- queo de aceite combustible y con pulve- rización
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Quemadores mixtos gas-aceite combustible Directivas europeas

- Reglamento 2016/426/UE (aparatos que queman combustibles gaseosos);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Directivas armonizadas

- UNI EN 676 (Quemadores de gas);
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- CEI EN 60335-1 Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos) - parte I: Requisitos generales;
- CEI EN 60335-2-102 Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Prescripciones de seguridad.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Quemadores industrial

#### Directivas europeas

- Reglamento 2016/426/UE (aparatos que queman combustibles gaseosos);
- 2014/35/UE (Directiva Baja Tensión);
- 2014/30/UE (Directiva Compatibilidad Electromagnética).
- 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

#### Directivas armonizadas

- EN 746-2: Instrumentaciones de proceso térmico industrial - Parte 2: Requisitos de seguridad por la combustión y por el movimiento y el trato de los combustibles.
- EN 55014-1 Compatibilidad electromagnética, requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos
- EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
- UNI EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

#### Placa de datos del quemador

Para la siguiente información, consultar siempre la placa de datos del quemador:

- tipo y modelo de la máquina (indicar en cada comunicación con el proveedor de la máquina).
- número de matrícula del quemador (indicar obligatoriamente en cada comunicación con el proveedor).
- Fecha de fabricación (mes y año)
- Indicación sobre el tipo de gas y la presión en la red

|                |    |
|----------------|----|
| Tipo           | -- |
| Modelo         | -- |
| Año            | -- |
| N°serie        | -- |
| Potencia       | -- |
| Caudal         | -- |
| Combustible    | -- |
| Categoría      | -- |
| Presión        | -- |
| Viscosidad     | -- |
| Tensión        | -- |
| Pot. Eléctrica | -- |
| Pot. Motor     | -- |
| Protección     | -- |
| Destino        | -- |
| P.I.N.         | -- |

#### Símbolos e indicaciones

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATENCIÓN</b> | Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden producir daños o roturas en la máquina, así como daños al medio ambiente. |
|  | <b>PELIGRO!</b> | Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden acarrear graves consecuencias tanto físicas como materiales               |
|  | <b>PELIGRO!</b> | Este símbolo indica las instrucciones que, en caso de no ser tenidas en cuenta, pueden provocar descargas eléctricas mortales.                                   |

Las figuras, ilustraciones e imágenes utilizadas en este manual pueden ser diferentes en apariencia del producto real..

#### SEGURIDAD DEL QUEMADOR

Los quemadores y las configuraciones que se describen a continuación cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Para más información, consulte las declaraciones de conformidad que forman parte de este manual.

 **PELIGRO : la rotación no correcta del motor es un peligro para las personas**

#### Otros peligros debido a un no correcto uso del quemador

El quemador es construido según las normas de seguridad sin embargo existen otros riesgos:

 No tocar las partes mecánicas en movimiento con las manos y cuerpo  
No tocar parte del quemador con fuel ( tanque caliente )  
Este quemador deberá ser destinado solo al uso para el cual ha sido explícitamente previsto  
No utilizar un combustible diferente para el cual ha sido explícitamente previsto  
No utilizar el quemador en ambiente explosivo  
No remover las partes de seguridad del quemador  
No remover las partes del quemador con el quemador en funcionamiento  
No desconectar las partes del quemador con el quemador en funcionamiento  
La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente calificado

 Después el mantenimiento re-colocar los aparatos de seguridad  
La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado

 **ATENCION :** cuando el quemador funciona las partes cerca de el quemador puede producir calor , no tocar este partes

## PARTE I: MANUAL DE INSTALACIÓN

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los modelos están dotados de capó desmontable de material plástico especial (ABS) resistente a las temperaturas altas y a los golpes; además el nuevo diseño de la brida de unión de tipo corredero asegura una estanqueidad eficaz y medidas más reducidas. Una mirilla de control permite inspeccionar visualmente la llama durante el funcionamiento. Todos los componentes mecánicos están montados en una placa de soporte desmontable que agiliza el mantenimiento. La posición del cabezal de combustión se regula con facilidad mediante un tornillo graduado y el particular cajón de aspiración del aire permite limitar los niveles de ruido según los límites establecidos. Están disponibles en la versión Monoetapa, Bietapa, Progresivos o Modulantes.




Fig. 1

- 1 Grupo tobera-cabeza de combustión (interna)
- 2 Brida quemador
- 3 Panel de control con interruptor de encendido
- 4 Cajón aire
- 5 Servomando (sólo quemadores de 2-etapas, progresivos, modulantes)
- 6 Presóstato de aire
- 7 Tapa
- 8 Tarjeta con circuito impreso
- 9 Equipo de control de la llama
- 10 Grupo de válvulas de gas

El gas que proviene de la red de distribución pasa a través del grupo de válvulas que cuentan con filtro y estabilizador. Este último mantiene la presión dentro de los límites de utilización. En los modelos bietapa, progresivos o modulante, el servomando eléctrico que actúa de manera proporcional sobre los registros de regulación del caudal de aire comburente: permite optimizar los valores del gas de descarga y, por tanto, obtener una eficaz. La colocación de la cabeza de combustión determina la potencia del quemador. La cabeza de combustión determina la calidad energética y la forma geométrica de la llama. El combustible y el comburente se encanalan en vías geométricas separadas hasta que se encuentran en la zona de desarrollo de la llama (cámara de combustión). En la cámara de combustión se produce la introducción forzada de comburente (aire) y combustible (gas).

## Cómo interpretar el "Campo de trabajo" del quemador

Para comprobar si el quemador es idóneo para el generador de calor al que debe ser aplicado sirven los siguientes parámetros:

- Potencialidad del fuego de la caldera en kW o kcal/h ( $\text{kW} = \text{kcal/h} / 860$ );
- Presión en la cámara de combustión, definida también como pérdida de carga ( $\Delta p$ ) lado humos (el dato se debe obtener de la placa de datos o del manual del generador de calor).

Ejemplo:

Potencia del fuego del generador: 600 kW

Presión de la cámara de combustión: 4 mbar

Trazar, en el diagrama "Campo de trabajo" del quemador (Fig. 2) una recta vertical en correspondencia con la potencia del fuego y una recta horizontal en correspondencia con el valor de presión que interesa.

El quemador es idóneo solamente si el punto de intersección "A" de las dos rectas cae dentro del campo de trabajo.




Fig. 2

Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura ambiente igual a 15°C.

## Comprobación del diámetro correcto de la rampa de gas

Para comprobar el diámetro correcto de la rampa de gas es necesario conocer la presión del gas disponible antes de las válvulas de gas del quemador. Luego, a esta presión se debe sustraer la presión en la cámara de combustión. El dato final será denominado  $p_{\text{gas}}$ . Ahora, trazar una recta vertical en correspondencia con el valor de potencia del generador de calor (el ejemplo, 600 kW), indicado en la abscisa, hasta encontrar la curva de presión en la red correspondiente al diámetro de la rampa montada en el quemador en examen (DN65 en este ejemplo). Desde el punto de intersección, trazar una recta horizontal hasta encontrar, en la ordenada, el valor de presión necesario para desarrollar la potencia requerida por el generador. El valor leído deberá ser igual o inferior al valor  $p_{\text{gas}}$ , calculado anteriormente.




Fig. 3

## Identificación de los quemadores

Los quemadores se identifican por tipo y modelo. Seguidamente se ilustran los modelos..

| Tipo <b>NG200</b>                             | Modelo                                                                                                                                                                 | <b>M-.</b> | <b>TN.</b> | <b>S.</b> | <b>.*</b> | <b>A.</b> | <b>0.</b> | <b>15</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                                           | (2)                                                                                                                                                                    | (3)        | (4)        | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       |           |
| (1) QUEMADOR TIPO                             | NG - Quemador de gas natural<br>LG - Quemador de G.P.L.<br>NGX - Quemadores de baja emisión de NOx                                                                     |            |            |           |           |           |           |           |
| (2) COMBUSTIBLE                               | M - Gas natural L - GPL                                                                                                                                                |            |            |           |           |           |           |           |
| (3) FUNCIONAMIENTO<br>(Versiones disponibles) | TN - una etapa<br>AB - 2-Etapas                                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |           |
| (4) TOBERA                                    | S - Estándar L - Largo                                                                                                                                                 |            |            |           |           |           |           |           |
| (5) PAIS                                      | ES - España                                                                                                                                                            |            |            |           |           |           |           |           |
| (6) VERSIONES ESPECIALES                      | A - Estándar<br>Y - Especial                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |           |           |
| (7) EQUIPO (Versiones disponibles)            | 0 = 2 válvulas<br>1= 2 Válvulas + control de estanqueidad<br>7 = 2 válvulas + presostato gaz maxima<br>8= 2 Válvulas + control de estanqueidad + presostato gaz maxima |            |            |           |           |           |           |           |
| (8) DIÁMETRO RAMPA                            | 15 = Rp1/2 20 = Rp 3/4 25 = Rp1                                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |           |

## Características técnicas

| QUEMADORES                                                     |                   | NG120<br>..TN..15                    | NG120<br>..TN..20 | NG120<br>..TN..25 | LG120<br>L-.TN...15 | LG120<br>L-.TN...20 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 60 - 120                             |                   |                   |                     |                     |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |                   |                   | G.P.L.              |                     |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |                   |                   | I <sub>3B/P</sub>   |                     |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 6.4 - 12.7                           |                   |                   | 2.3 - 4.6           |                     |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |                   |                   |                     |                     |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |                   |                   |                     |                     |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |                   |                   |                     |                     |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |                   |                   |                     |                     |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |                   |                   |                     |                     |
| Peso aproximado                                                | kg                | 18                                   |                   |                   |                     |                     |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 1/2" - Rp 1/2                        | 3/4" - Rp 3/4     | 1" - Rp 1         | 1/2" - Rp 1/2       | 3/4" - Rp 3/4       |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         |                   |                   |                     |                     |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |                   |                   |                     |                     |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |                   |                   |                     |                     |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |                   |                   |                     |                     |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |                   |                   |                     |                     |

## Tipo de combustible utilizado

Las características técnicas de los quemadores, indicadas en este manual, corresponden al gas natural (poder calorífico H<sub>i</sub> = 9.45 kWh/Stm<sup>3</sup>, densidad ρ = 0.717Kg/Stm<sup>3</sup>). Para combustible como biogas, multiplicar los valores y presión para los coeficientes correctivos indicados en la tabla.

| Combustible | H <sub>i</sub> (KWh/Stm <sup>3</sup> ) | ρ (kg/Stm <sup>3</sup> ) | f <sub>Q</sub> | f <sub>p</sub> |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Biogas      | 6,395                                  | 1,1472                   | 1,478          | 3,5            |

Por ejemplo, para calcular el caudal y la presión para biogas:

$$Q_{biogas} = Q_{naturalGas} \cdot 1,478$$

$$p_{biogas} = p_{naturalGas} \cdot 3,5$$



**ADVERTENCIA!** El tipo y el ajuste de la cabeza de combustión depende del tipo de gas quemado. El quemador debe ser utilizado para el fin previsto especificados en la placa del quemador.



**ATENCIÓN!** Los factores correctivos indicados en la tabla dependen de la composición del combustible y, por ende, de su poder calorífico H<sub>i</sub> y densidad ρ. Los valores indicados arriba deben considerarse exclusivamente como valores de referencia.

| QUEMADORES                                                     |                   | NG140..TN..15                        | NG140..TN..20 | NG140..TN..25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 60 - 170                             |               |               |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |               |               |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |               |               |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 6.4 - 18                             |               |               |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |               |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |               |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |               |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |               |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |               |
| Peso aproximado                                                | kg                | 18                                   |               |               |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 1/2" - Rp 1/2                        | 3/4" - Rp 3/4 | 1" - Rp 1     |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         |               |               |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |               |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |               |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |               |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |               |

| QUEMADORES                                                     |                   | LG140..TN..15                        | LG140..TN..20 | LG140..TN..25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 60 - 170                             |               |               |
| Combustible                                                    |                   | G.P.L.                               |               |               |
| Categoría gas                                                  |                   | I <sub>3B/P</sub>                    |               |               |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 2.3 - 6.5                            |               |               |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |               |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |               |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |               |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |               |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |               |
| Peso aproximado                                                | kg                | 18                                   |               |               |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 1/2" - Rp 1/2                        | 3/4" - Rp 3/4 | 1" - Rp 1     |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         |               |               |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |               |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |               |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |               |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |               |

| QUEMADORES                                                     |                   | NG200..TN...20                       | NG200..TN..25 | LG200..TN..20     | LG200..TN..25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 85 - 200                             |               |                   |               |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |               | G.P.L.            |               |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |               | I <sub>3B/P</sub> |               |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 9 - 21                               |               | 3.3 - 7.7         |               |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |                   |               |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |                   |               |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |                   |               |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |                   |               |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |                   |               |
| Peso aproximado                                                | kg                | 20                                   |               |                   |               |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 3/4" - Rp 3/4                        | 1" - Rp 1     | 3/4" - Rp 3/4     | 1" - Rp 1     |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         |               |                   |               |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |                   |               |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |                   |               |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |                   |               |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |                   |               |

| QUEMADORES                                                     |                   | NG140..xx..15                        | NG140..xx.20  | NG140..xx.25 | LG140..xx.15      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 35 - 170                             |               |              | 40 - 170          |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |               |              | G.P.L.            |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |               |              | I <sub>3B/P</sub> |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 3.7 - 18                             |               |              | 1.5 - 6.5         |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |              |                   |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |              |                   |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |              |                   |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |              |                   |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |              |                   |
| Peso aproximado                                                | kg                | 18                                   |               |              |                   |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 1/2" - Rp 1/2                        | 3/4" - Rp 3/4 | 1" - Rp 1    | 1/2" - Rp 1/2     |
| Tipo de regulación                                             |                   | de dos etapas                        |               |              |                   |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |              |                   |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |              |                   |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |              |                   |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |              |                   |

| QUEMADORES                                                     |                   | NG200..xx..20                        | NG200..xx..25 | LG200..xx..20 | LG200..xx..25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 42 - 200                             |               |               |               |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |               | G.P.L.        |               |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |               |               |               |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 4.4 - 21                             |               | 1.5 - 7.7     |               |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |               |               |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |               |               |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |               |               |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |               |               |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |               |               |
| Peso aproximado                                                | g                 | 20                                   |               |               |               |
| Diámetro de las válvulas - Conexión                            |                   | 3/4" - Rp 3/4                        | 1" - Rp 1     | 3/4" - Rp 3/4 | 1" - Rp 1     |
| Tipo de regulación                                             |                   | de dos etapas                        |               |               |               |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |               |               |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |               |               |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |               |               |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |               |               |

| QUEMADORES                                                     |                   | LG140..xx..15                        | LG140..xx.20  | LG140..xx.25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 40 - 170                             |               |              |
| Combustible                                                    |                   | G.P.L.                               |               |              |
| Categoría gas                                                  |                   | I <sub>3B/P</sub>                    |               |              |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 1.5 - 6.5                            |               |              |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |               |              |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |               |              |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |               |              |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |               |              |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |               |              |
| Peso aproximado                                                | g                 | 18                                   |               |              |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 1/2" - Rp 1/2                        | 3/4" - Rp 3/4 | 1" - Rp 1    |
| Tipo de regulación                                             |                   | de dos etapas                        |               |              |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |               |              |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |               |              |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |               |              |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |               |              |

**\* NOTA SOBRE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUEMADOR:** El dispositivo de control de la llama SIEMENS LME.. se detiene automáticamente después de 24 horas de funcionamiento continuo. El dispositivo se reinicia inmediatamente siempre de manera automática.

## Quemadores de baja emisión de NOx

| QUEMADORES                                                     |                   | NGX120 M-.TN...20                    | NGX120 M-.xx...20 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 75 - 120                             | 35 - 120          |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |                   |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |                   |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 8.0 - 12.7                           | 3.7 - 12.7        |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2)                              |                   |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |                   |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |                   |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |                   |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |                   |
| Peso aproximado                                                | g                 | 20                                   |                   |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 3/4" - Rp 3/4                        |                   |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         | de dos etapas     |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |                   |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |                   |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |                   |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |                   |

| QUEMADORES                                                     |                   | NGX200..TN..20                       | NGX200..TN..25 | NGX200..xx..20 | NGX200..xx..25 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Potencialidad                                                  | min.- max. kW     | 85 - 150                             |                | 40 - 150       |                |
| Combustible                                                    |                   | Gas natural                          |                | Gas natural    |                |
| Categoría gas                                                  |                   | (ves párrafo siguiente)              |                |                |                |
| Caudal de gas                                                  | min.-max.(Stm³/h) | 9 - 16                               |                | 4.2 - 16       |                |
| Presión gas                                                    | min.-max.mbar     | (Nota2                               |                |                |                |
| Alimentación eléctrica                                         | V / Hz            | 110 / 120 / 220 / 230 V 50/60 Hz (3) |                |                |                |
| Potencia eléctrica total                                       | kW                | 0,48 (50/60 Hz)                      |                |                |                |
| Motor eléctrico                                                | kW                | 0,18 (50/60 Hz)                      |                |                |                |
| Protección                                                     |                   | IP40                                 |                |                |                |
| Peso aproximado                                                | g                 | 20                                   |                |                |                |
| Diámetro de las válvulas - Conexión gas                        |                   | 3/4" - Rp 3/4                        | 1" - Rp 1      | 3/4" - Rp 3/4  | 1" - Rp 1      |
| Tipo de regulación                                             |                   | de una etapa                         |                | de dos etapas  |                |
| Temperatura funcionamiento                                     | °C                | -10 ÷ +50                            |                |                |                |
| Temperatura almacenamiento                                     | °C                | -20 ÷ +60                            |                |                |                |
| Tipo de servicio *                                             |                   | Intermitente                         |                |                |                |
| (3) para más información, consulte la placa de características |                   |                                      |                |                |                |

\*

|         |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota 1: | todos los caudales gas le están en Stm³/h, presión absoluta 1013 mbar y temperatura 15° C, y valen por Gas G20, capacidad calorífica inferior Hi = 34.02 MJ/Stm³; por G.P.L. Capacidad calorífica inferior Hi = 93.5 MJ/Stm³. |
| Nota 2: | Presión gas maxima = 360 mbar, con válvulas Dungs MBDLE<br>= 100 mbar, con válvulas Krom-Schroeder CG2..<br>Presión gas minima = ves curvas                                                                                   |

**NOTA SOBRE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUEMADOR:** El dispositivo de control de la llama SIEMENS LME.. se detiene automáticamente después de 24 horas de funcionamiento continuo. El dispositivo se reinicia inmediatamente siempre de manera automática.

## Categorías gas y países de destino


| País                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL, AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NO, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR |

| Grupo  |        |
|--------|--------|
| H      | L (*)  |
| E      | 2R (*) |
| EK (*) | Er (*) |
| LL (*) | E (R)  |

(\*) Los quemadores de Premix tipo ...N no están autorizados para funcionar con estas categorías de gas.

Los grupos de gases anteriores se pueden combinar de acuerdo con la norma EN437:2021 y la situación nacional de los países.

Dimensiones (mm)








|            | DN | A   | Bmin. | Bmax. | Cmin. | Cmax. | D   | G    | H    | J   | K   | L   | M  | N   | Omin. | Omax. | P   | Q   |     | R   |     | S   | Tmin. | W   | X   | Y    |
|------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| NG120- (S) | 15 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG120- (L) | 15 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG140- (S) | 20 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG140- (L) | 20 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG140- (S) | 25 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 426 | 511 | 202 | 287 | 224 | 32    | 565 | 340 | Ø108 |
| NG140- (L) | 25 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø101 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 426 | 611 | 202 | 387 | 224 | 32    | 565 | 340 | Ø108 |
| NG200- (S) | 20 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø117 | Ø137 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG200- (L) | 20 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø117 | Ø137 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NG200- (S) | 25 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø117 | Ø137 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 426 | 511 | 202 | 287 | 224 | 32    | 565 | 340 | Ø108 |
| NG200- (L) | 25 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø117 | Ø137 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 426 | 611 | 202 | 387 | 224 | 32    | 565 | 340 | Ø108 |

|             | DN | A   | Bmin. | Bmax. | Cmin. | Cmax. | D   | G    | H    | J   | K   | L   | M  | N   | Omin. | Omax. | P   | Q   |     | R   |     | S   | Tmin. | W   | X   | Y    |
|-------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| NGX120- (S) | 15 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø108 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NGX120- (L) | 15 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø108 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NGX120- (S) | 25 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø108 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NGX120- (L) | 25 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø108 | Ø128 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NGX200- (S) | 25 | 560 | 85    | 170   | 390   | 475   | 374 | Ø114 | Ø134 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 467 | 202 | 287 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |
| NGX200- (L) | 25 | 660 | 85    | 270   | 390   | 575   | 374 | Ø114 | Ø134 | 161 | 188 | 245 | M8 | 188 | 109   | 158   | 133 | 382 | 567 | 202 | 387 | 180 | 32    | 537 | 340 | Ø108 |




\*S = tobera estandar  
L = tobera larga

**Campos de aplicación**

## ● Quemador de gas natural

**NG120 M-.TN...****NG140 M-.TN...****NG140 M-.xx...****NG200 M-.TN...****NG200 M-.xx...**

## ● Quemador de G.P.L.


**LG120 L-.TN...****LG140 L-.TN...****LG140 L-.xx...****LG200 L-.TN...****LG200 L-.xx...**

Para obtener la potencia en Kcal/h, multiplicar el valor en kW por 860.


Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura ambiente igual a 15°C.

## Curvas de presión - caudal en la red


### ● Quemadores de gas natural NG120 M-TN...




### ● Quemadores de G.P.L. LG120 L-TN...




### NG140 M-TN...




### LG140 L-TN...




### NG140 M-xx...




### LG140 L-xx...




### NG200 M-TN...




### LG200 L-TN...



### NG200 M-xx...







### LG200 L-xx...



## Quemadores de baja emision de NOx





### ● Campos de aplicación



Para obtener la potencia en kcal/h, multiplicar el valor en kW por 860.

Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura ambiente igual a 15°C.

### ● Curvas de presión en la red - caudal gas"



## MONTAJE Y CONEXIONES

### Embalajes

Los quemadores se entregan en embalajes de cartón con las siguientes dimensiones

- Tobera estandar: 600mm x 370mm x 400mm (L x P x H)
- Tobera larga: 750mm x 370mm x 400mm (L x P x H)

Dichos embalajes se perjudican con la humedad y no puede superarse la cantidad máxima de embalajes superpuestos indicados en la parte exterior del mismo. En el interior de cada embalaje hay:

- 1 quemador con rampa de gas;
- 1 junta a colocar entre el quemador y la caldera;
- 1 sobre con este manual.

Para eliminar el embalaje del quemador, siga los procedimientos previstos por las leyes vigentes relativas a la eliminación de los materiales.

### Montaje del quemador a la caldera

Para montar el quemador a la caldera, proceder de la siguiente manera:

- 1 posicionar, en relación al agujero de la puerta de la caldera, y fijar con 4 tornillos de acuerdo con la medida de agujeros descrita en el parágrafo "Dimensiones de montaje";
- 2 colocar la junta en la brida del quemador
- 3 montar el quemador a la caldera
- 4 según el dibujo referido en la Fig. 5, fijar la brida a los tornillos de unión a la caldera con las tuercas **D**, sin apretarlas completamente
- 5 aflojar los tornillos **VS** para hacer correr la tobera
- 6 instalar el quemador haciendo correr la tobera por la brida, hasta alcanzar la medida adecuada por la caldera/empleo
- 7 fijar los tornillos **VS**
- 8 fijar completamente los 4 tuercas de fijación **D** de la brida
- 9 sellar el espacio entre la tobera y el refractario moldeado con pisón con un material aislante apropiado (cordón de fibra cerámica o bien cemento refractario).




Fig. 4




Fig. 5

### Acoplamiento del quemador a la caldera

Los quemadores descritos en este manual han sido probados en cámaras de combustión que corresponden a las normativas EN676, cuyas dimensiones están descritas en el diagrama. Si el quemador debe ser acoplado a calderas con cámaras de combustión de diámetro o de longitud inferior a aquellas descritas en el diagrama, sírvase tomar contacto con el fabricante para poder controlar que sea adecuado para la aplicación prevista.

Para acoplar correctamente el quemador a la caldera, controlar que la potencia necesaria y la presión en la cámara de combustión estén dentro del campo de trabajo. Si no corresponden, deberá ser evaluada nuevamente, conjuntamente con el Fabricante, la selección del quemador.


Para elegir la longitud de la tobera es necesario atenerse a las instrucciones del fabricante de la caldera. En ausencia de éstas será necesario seguir las siguientes indicaciones:

- Calderas de fundición, calderas de tres conductos de humo (con el primer conducto en la parte trasera): la tobera debe entrar en la cámara de combustión no más allá de 100 mm.

La longitud de las toberas no siempre cumple con este requisito, por lo cual podría ser necesario utilizar un distanciador de medida adecuada, que sirve para alejar el quemador en modo de conseguir la medida más arriba solicitada.

- Calderas presurizadas de inversión de llama: en este caso la tobera deberá penetrar en la cámara de combustión por al menos 50 -

100 mm, respecto de la placa de las tuberías.



### Leyenda

- a) Potencia en kW
- b) Longitud del hogar en metros
- c) Potencia térmica específica del hogar MW/m<sup>3</sup>
- d) Diámetro de la cámara de combustión (m)


Fig. 6 - Potencia térmica, diámetro y longitud del hogar de prueba en función de la potencia quemada in kW.

## Esquema de instalación rampa de gas



**ATENCIÓN:** ANTES DE EJECUTAR LOS ENLACES A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS, CERCIORARSE QUE LAS VÁLVULAS MANUALES DE INTERCEPTACIÓN SEAN CERRADAS. LIGERAS CUIDADOSAMENTE EL CAPÍTULO "ADVERTENCIAS" DEL PRESENTE MANUAL.

En los diagramas indicados se muestran los esquemas con los componentes incluidos en el suministro y aquéllos que deberán ser montados por el instalador. Los esquemas detallan la exigencia de las vigentes normativas legales.



### Leyenda

- 1 Quemador
- 2 Grupo Válvulas
- 3 Junta antivibrante
- 4 Grifo manual de interceptación

NOTA: La junta antivibrante, el grifo de interceptación y las juntas no hacen parte del suministro estándar.

Una vez instalada la rampa de gas, conectar el enchufe del grupo de válvulas y del presostato del gas (en el grupo de válvulas), prestando atención a no invertirlos.

## Conexiones eléctricas



**ATENCIÓN:** después de haber montado la rampa según el esquema indicado, tiene que ser efectuada la prueba de estanqueidad del circuito gas, según las modalidades previstas por la normativa vigente.



**RESPETAR LAS INDICACIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD, CERCIORARSE DE LA CONEXIÓN AL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA, NO INVERTIR LAS CONEXIONES DE FASE Y NEUTRO, PREVER UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETO-TÉRMICO ADECUADO PARA SU CONEXIÓN A LA RED.**

**ATENCIÓN:** Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de colocar el interruptor de la instalación en la posición OFF y controlar que el interruptor principal del quemador esté en la posición 0 (OFF - ha pagado). Leer con atención el capítulo "ADVERTENCIAS", sección "Alimentación eléctrica"..



**ATENCIÓN:** si la longitud del cable de conexión de los termostatos al equipo de control de la llama supera los 3 metros, prever un relé de seccionamiento (consultar el esquema eléctrico adjunto).

Para efectuar las conexiones, proceder de la siguiente manera:

- 1 localizar el conector, o los conectores que salen del quemador según el modelo:
  - conector de 7 polos (para todos los modelos)
  - conector de 4 polos (para quemadores AB - PR - MD);
  - conector de 7 polos (para quemadores MD);
- 2 efectuar las conexiones en los conectores según el modelo de quemador, (ver el apartado siguiente);
- 3 el quemador está listo para las regulaciones siguientes.







**ATENCIÓN:** el quemador se suministra con un puente eléctrico entre los bornes T6 y T8 en el conector 4 polos-TAB, lado conexión externa, enchufe macho; si debe ser conectado el termostato alta/baja llama TAB, eliminar dicho puente antes de conectarlo.



**IMPORTANTE:** Antes de poner en funcionamiento el quemador asegurarse que todos los conectores son conectados según los esquemas.

## Identification des connecteurs de branchement

**Connecteur alimentation brûleur****Connecteur 1ère / 2ème allure****Brûleurs à 1 allure****Brûleurs à deux allures****Légende**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| C1  | Compteur d'heures de fonctionnement 1ère allure |
| C2  | Compteur d'heures de fonctionnement 2ème allure |
| FU1 | Fusible de ligne moteur ventilateur             |
| FU3 | Fusible de ligne                                |
| IL  | Interrupteur de ligne brûleur                   |
| IM  | Interrupteur de ligne moteur ventilateur        |
| KM1 | Télerupteur moteur ventilateur                  |
| LAF | Luz indicadora quemador en llama alta Voyant    |
| LB  | signalisation de mise en sécurité               |
| LF  | Lampe indicateur de fonctionnement du brûleur   |

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| LBF         | Voyant de signalisation brûleur en 1ère allure          |
| MV          | Moteur ventilateur                                      |
| ST          | Série de thermostats ou de pressostats                  |
| TAB         | Thermostat 1ère allure/2ème allure                      |
| TS          | Thermostat/Pressostat de sécurité chaudière             |
| CONN-MOTORE | Connecteur moteur ventilateur                           |
| CONN-LINEA  | Connecteur alimentation brûleur                         |
| CONN-TAB    | Connecteur 1ère/2ème allure                             |
| (\$)        | Si prévu, "TAB", enlever le pont entre les bornes T6-T8 |

● **Esquema conexiones sondas por quemadores modulantes:**




Fig. 7 - Conector 7-polos por conexión de las sondas

**Leyenda**

C1 CUENTAHORAS LLAMA BAJA  
 FU1 FUSIBLE DE LÍNEA DEL MOTOR DEL VENTILADOR  
 FU3 FUSIBLE DE LÍNEA  
 FU4 FUSIBLE AUXILIAR  
 IL INTERRUPTOR DE LÍNEA DEL QUEMADOR  
 IM INTERRUPTOR DE LÍNEA DEL MOTOR DEL VENTILADOR  
 KM1 CONTACTOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR  
 LANDIS RWF40 REGULADOR MODULANTE  
 LB LUZ INDICADORA QUEMADOR BLOQUEADO  
 LBF LUZ INDICADORA QUEMADOR EN LLAMA BAJA

MV MOTOR DEL VENTILADOR  
 SD-0÷10V SEÑAL DE TENSIÓN  
 SD-0/4÷20MA SEÑAL DE CORRIENTE  
 SD-PRESS SONDA DE PRESIÓN  
 SMA SELECTOR MANUAL/AUTOMATICO  
 SMF SELECTOR MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MÍN-0-MÁX  
 ST SERIE DE TERMOSTATOS O PRESÓSTATOS  
 TS TERMOSTATO/PRESÓSTATO DE SEGURIDAD

### Alimentación del quemador sin neutro

Si la alimentación eléctrica del quemador es 230V fase-fase (sin neutro), con la caja Siemens LME2... (consultar el apéndice del manual), habrá que añadir el circuito RC Siemens, RC466890660 tal como se muestra en la figura (quemadores con circuito impreso).

#### Leyenda

C - Condensador (22nF/250V)

R - Resistencia (1Mohm)

(\*\*\*) RC466890660 - Circuito RC Siemens

(Código: 2531003)





Fig. 8

Para quemadores sin circuito impreso, el circuito RC SIEMENS se debe conectar al borne 2 y al borne de tierra del equipo SIEMENS LME.



## REGULACIÓN DEL CAUDAL DE GAS Y AIRE

### **Curvas de presión - caudal en cabeza de combustión**

**¡Las curvas se refieren a presión = 0 en la cámara de combustión!**

Las curvas de presión en la cabeza de combustión en función del caudal de gas se refieren al quemador en combustión (porcentaje de O<sub>2</sub> residual en los humos conforme a la tabla "Parámetros de combustión recomendados" y CO dentro de los límites establecido por las normas). En esta etapa, la cabeza de combustión, la válvula de mariposa de gas y el servomando tienen la máxima apertura. Consultar Fig. 9, donde se indica el modo correcto de medir la presión de gas, teniendo en cuenta los valores de presión en la cámara de combustión, detectados por el manómetro o por las características técnicas de la caldera/utilización.




Fig. 9

#### **Leyenda**

- 1 Generador
- 2 Toma de presión cámara de combustión
- 3 Toma de presión gas válvula de mariposa
- 4 Manómetro Diferencial

### **Medición de la presión en la cabeza de combustión**


Colocar las sondas relativas en las entradas del manómetro: una en la toma de presión de la caldera (Fig. 9-2) para detectar el dato de presión en la cámara de combustión y la otra en la toma de presión de gas de la válvula de mariposa del quemador (Fig. 9-3) para detectar la presión en la cabeza de combustión.

En base a la presión diferencial detectada de esta manera, se obtiene el dato relativo al caudal máximo de gas: utilizando los gráficos de las curvas de presión-caudal en la cabeza de combustión del capítulo siguiente, a partir del dato relativo a la presión en la cabeza (que se indica en la ordenada), se obtiene el valor del caudal quemado en kW o Stm<sup>3</sup>/h, que se indica abscisa.


## Curvas de presión en la cabeza de combustión- caudal gas

### Quemadores de gas natural


#### NG120



#### NG140




#### NG200




### Quemadores de G.P.L.


#### LG120



#### LG140




#### LG200




## Quemadores de baja emisión de NOx

NGX120



NGX200



## Regulación del caudal de gas y aire

Para efectuar las regulaciones, desenroscar los tornillos de fijación y quitar la tapa del quemador (ver Fig. 88-2).

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATENCIÓN:</b> antes de encaminar el quemador, cerciorarse que las válvulas manuales de interceptación sean abiertas y controlar que el valor de presión aguas arriba de la rampa esté conforme a los valores indicados en el párrafo "Datos técnicos". Cerciorarse, además, que el interruptor general de alimentación sea cerrado. |
|  | <b>ATENCIÓN:</b> Durante las operaciones de calibrado tener cuidado con no hacer funcionar el quemador con alcance de aire insuficiente (peligro de formación de monóxido de carbono); en el caso eso ocurriera reducir lentamente el gas hasta regresar en los valores de combustión normal.                                          |

## Potencia de encendido

La potencia de encendido no debe superar 120 kW (en quemadores de una etapa) o 1/3 de la potencia máxima de funcionamiento (en quemadores de dos etapas, progresivos o modulantes). Para responder a dichos requisitos, los quemadores de una llama se entregan con la válvula demariposa y/o la válvula de seguridad a abertura lenta.

En los quemadores de dos etapas, progresivos o modulantes, la llama baja tiene que ser superior a la potencia mínima del campo de aplicación (véase pag. 12).

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>¡IMPORTANTE!</b> el exceso de aire de combustión se debe regular según los parámetros recomendados, reproducidos en la siguiente tabla: |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Parámetros de combustión recomendados |                                 |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Combustible                           | CO <sub>2</sub> Recomendado (%) | O <sub>2</sub> Recomendado (%) |
| Gas natural                           | 9 ÷ 10                          | 3 ÷ 4.8                        |
| G.P.L.                                | 11 ÷ 12                         | 2.8 ÷ 4.3                      |

## Regulación – descripción general

La regulación de los caudales de aire y de combustión se realiza antes de alcanzar la potencia máxima ("llama alta").


- Comprobar que los parámetros de combustión se encuentren dentro de los límites recomendados.
- Comprobar el caudal midiéndolo en el contador o, si no fuera posible, comprobando la presión en la cabeza de combustión con un manómetro diferencial, como se describe en el apartado "Medición de la presión en la cabeza de combustión" a página 21.
- Posteriormente, regular la combustión en todos los puntos intermedios entre el máximo y el mínimo.
- Por último, establecer la potencia de la llama baja interviniendo en el microinterruptor de llama baja del servomando para evitar que la potencia en llama baja sea demasiado alta, o bien que la temperatura de los humos sea demasiado baja y produzca la formación de condensaciones en la chimenea.

Para variar la calibración del quemador durante la prueba en la instalación atenerse a los procedimientos que se describen a continuación.

## Procedimiento de regulación

- 1 Antes de poner en funcionamiento el quemador, para poder alcanzar en condiciones seguras la posición de llama alta (**excluido los modelos de 1-etapa**), llevar el microinterruptor de llama alta del servomando a la altura del de llama baja (de modo de hacer funcionar el quemador a la potencia mínima).
- 2 poner en marcha el quemador poniendo en ON el interruptor principal **A** del quemador (pag. 30): en caso de bloqueo (indicado dal LED **B** del cuadro de control) presionar el botón RESET ( **C** ) puesto en el cuadro del quemador (vease pag. 30).
- 3 poner en funcionamiento el quemador, mediante la serie de termostatos; esperar que finalice la fase de preventilación y que el quemador se encienda;
- 4 poner el quemador en llama alta mediante el termostato **TAB** (**no incluido en los modelos monoetapa**).
- 5 Realizar las regulaciones de aire y gas: monitoreando constantemente el análisis de los humos, para evitar escasas combustiones de aire, dosificar el aire en base a la variación del caudal del gas realizada según el procedimiento descrito a continuación.
- 6 Luego, desplazar el microinterruptor de llama alta del servomando (**no incluido en los modelos monoetapa**) a valores progresivamente más altos hasta alcanzar la posición de llama alta, controlando siempre los valores de combustión y eventualmente controlando el gas mediante el estabilizador del grupo de válvulas y el aire mediante la excéntrica con ojal (véase puntos siguientes).

Para la regulación, refiérase a la siguiente tabla de correspondencia para las funciones de las excéntricas. En el servomando no está previsto el mando manual de la compuerta del aire. La regulación de la excéntrica se realiza mediante un destornillador, interviniendo sobre el tornillo **VS** colocado dentro de la excéntrica.



| BERGER STA4.5B0.3 - BERGER STA13B0.36     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Posición de llama alta (a colocar en 90°) | I   |
| Posición de llama baja y encendido        | IV  |
| Posición de paro (a colocar en 0°)        | II  |
| No usada                                  | III |

Berger STA4.5BO.37/6 - STA13B3.41

- 7 Regular el **caudal del gas con llama alta** a los valores requeridos por la caldera/usuario, interviniendo en el estabilizador de presión del grupo valvulas (

**⚠ El grupo de regulación de presión es configurado en fábrica. Los valores ajustados han de ser adaptados "in situ" a las condiciones de la instalación. ¡Seguir siempre las indicaciones del fabricante del quemador!**

El quemador se regula en la fábrica con la cabeza de en posición de máxima potencia "MAX". La calibración de máxima potencia corresponde a la posición "toda hacia adelante" (Fig. 11) de la cabeza de combustión para los quemadores de tipo estándar y, en posición "toda hacia atrás" (Fig. 12) para los quemadores de baja emisión de NOx (Fig. 12). La posición "toda hacia adelante" de la cabeza se considera hacia el interior de la caldera, y la posición "toda hacia atrás" se considera hacia el operador.

Para quitar la cabeza de combustión consultar el capítulo "Desmontaje y limpieza de la cabeza de combustión" a pagina 33.

En lo que se refiere al funcionamiento con potencia reducida, desplazar progresivamente la cabeza de combustión hacia la posición "MIN" y girando el tornillo **VRT** (Fig. 10) en sentido horario. El índice **ID** indica el desplazamiento de la cabeza de combustión.




Fig. 10 - Posición "toda hacia adelante"




Fig. 11 - Posición "toda hacia adelante"




Fig. 12 - Posición "toda hacia atrás"

- 8 Ahora regular el caudal de aire, en base a la regulación del quemador ( una etapa, dos etapas, progresivo, modulante).
- 9 ;quitar la tapa del servomando (no incluido en los modelos monoetapa) y mantener el servomando en posición de encendido (posición de encendido = 0° en indicador de registro de aire ID).

### Quemador monoetapico

Para efectuar las **regulaciones del caudal de aire** en los modelos monoetapa proceder de la siguiente manera:

- 10 aflojar el tornillo **VR** (vease Fig. 13)
- 11 desplazar el índice **ID** a lo largo del ojetete graduado hacia + o - para aumentar o disminuir el caudal de aire según los valores de combustión requeridos;
- 12 fijar de nuevo el tornillo **VR**




Fig. 13

### Quemador bietapico, progresivos y modulantes

- 13 La **regulación del aire** comburente se efectúa mediante el servomando. La rotación del servomando debe ser siempre igual a 90° (ver el capítulo siguiente) con cualquier calibración de llama alta y baja. La apertura del registro de aire se regula mediante la excéntrica con ojetete de Fig. 14. Para regular el caudal de aire aflojar la tuerca **RA** (Fig. 14) y mover la palanca **VRA** a lo largo del ojetete como se indica, para aumentar o disminuir el caudal de aire, hasta obtener el caudal requerido, bloquear luego la tuerca **RA** en la posición correspondiente.
- 14 Poner el quemador en **llama baja**, mediante el termostato **TAB**.
- 15 Para corregir, eventualmente el caudal de gas, ajustado en los puntos 1 y 2 del capítulo, aflojar el tornillo **V1** (Fig. 94) y regular el ángulo de apertura de la válvula de mariposa girando la placa **C**, mediante el tornillo **V3** (la rotación hacia la derecha disminuye el caudal de gas y viceversa). El índice **S** indica el ángulo de apertura.

**Nota:** Si fuera necesario modificar la potencia del quemador en llama baja, después de haber efectuado todas las regulaciones, regular la excéntrica del servomando (ver capítulo p. 24). Después de esta operación, controlar el caudal de gas y, eventualmente, repetir el punto 10.




Fig. 14




Fig. 15

### Quemadores modulantes

Para regular el caudal del aire en la llama baja y en los puntos intermedios continuar de la siguiente manera.

- 1 Presionar 5 segundos el botón **EXIT** en el modulador (pag. 30); cuando se enciende el LED con el símbolo de la mano, pulsar en la flecha, llevando progresivamente el servomando en la posición de máxima apertura;
- 2 arrestar el movimiento en correspondencia de cada tornillo **V**: Para regular el caudal del aire, operar en el tornillo que está en correspondencia del cojinete.
- 3 Pulsar el botón **EXIT** para salir de la modalidad manual

## Regulaciones del grupo valvulas por quemadores de 1-etapa y 2-etapas

### Multibloc MB-DLE

El **Multibloc** es un grupo compacto compuesto por dos válvulas, presostato gas, estabilizador de presión y filtro gas.

Puede ser combinado con los controles de estanqueidad Dungs VPS504.

La regulación de la válvula gas se realiza mediante el regulador RP, tras haber aflojado de algunas vueltas el tornillo de bloqueo VB. Destornillando el regulador RP, la válvula se abre, atornillando se cierra.

Bloquear el tornillo VB tras haber terminado la regulación.

Para regular el disparo rápido, quitar el casquete T, ponerlo al revés e introducirla en la tuerca VR con la correspondiente ranura ubicada en la parte superior. Atornillando, el caudal de encendido disminuye, destornillando aumenta.

**¡No regular el tornillo VR con un destornillador!**

El estabilizador de presión se regula interviniendo en el tornillo VS ubicado en la tapa C: atornillando, la presión aumenta, destornillando disminuye.

**N.B.: El tornillo VSB se puede sacar sólo para sustituir la bobina.**




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18

### Leyenda

- |                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Conexión eléctrica de las válvulas                        | 9 Brida de salida                                            |
| 2 Indicación de servicio V1, V2 (opcional)                  | 10 Toma de medidor M4 después de la válvula 2                |
| 3 Tapón de cierre estabilizador de presión                  | 11 Sentido de paso del gas                                   |
| 4 Tapón regulador start                                     | 12 Toma medidor G 1/8 delante de la válvula 1, a ambos lados |
| 5 Freno hidráulico y regulador de caudal                    | 13 Regulador de presión boquilla de purga                    |
| 6 Bobina                                                    | 14 Filtro (debajo de la tapa)                                |
| 7 Toma medición G 1/8                                       | 15 Brida de entrada                                          |
| 8 Toma medidor G 1/8 después de la válvula 1, a ambos lados | 17 Presostato                                                |
|                                                             | 18 Conexión eléctrica del presostato                         |

## Regulaciones del grupo válvulas por quemadores progresivos-modulantes

Los quemadores progresivos-modulantes están equipados con el grupo de válvulas compacto KROM-SCHROEDER CG2.

Todas las regulaciones se deben realizar con una llave Allen de 2,5 mm: precaución de no forzar.

El presostato de gas es ajustado a 14 mbar en origen. Para el posterior calibrado consultar el apartado "Calibración de los presostatos de aire y de gas" a pagina 29.

Relación de multiplicación **V** (ver figura Fig. 19 - Fig. 20):

gas : aire = 3 : 1

Punto neutro **N** = 0




Fig. 19

- 1 Arrancar el quemador a baja llama: si el quemador no entra en servicio, girar en **N** un poco en sentido + y repetir el arranque (vedi Fig. 20). Medir la presión de gas **p<sub>G</sub>** en **B** (Fig. 19).
- 2 Medir la presión de aire **p<sub>L</sub>** (Fig. 19) en el quemador y ajustar en **N** la presión de gas (Fig. 20)
- 3 Poner el quemador en llama alta, a ser posible escalonadamente, y ajustar en **V** la presión de gas (Fig. 20) in base alla potenza della caldaia.
- 4 Regolare l'aria tramite il servocomando: aprire la serranda dell'aria fino a raggiungere la portata necessaria.



Fig. 20

### Regolazione in bassa fiamma:

- 1 Poner el quemador a baja llama.
  - 2 Efectuar un análisis de los gases producto de la combustión y ajustar en **N** (Fig. 20) la presión de gas a los valores de análisis deseados.
  - 3 Poner a plena carga el quemador y ajustar en **V** (Fig. 20) la presión de gas al valor de análisis deseado.
  - 4 Repetir el análisis a baja y plena carga y, si es necesario, corregir **N** y **V**.
  - 5 Realizar el ajuste fino del presostato de gas (ver parrafo pag. 29).
  - 6 Cerrar todos los puntos de medición .
- ¡No cerrar el empalme **p<sub>F</sub>** posiblemente no utilizado! (Fig. 19)

**Atención:** ¡Presión de aire **p<sub>L</sub>** menos presión en la cámara de combustión **p<sub>F</sub>** = 0,4 mbar como mínimo!

**V** = ¡No ajustar demasiado alta la relación de multiplicación! La presión de gas en **B** es menor que la presión de gas en **A** (vedi figura Fig. 19) menos la caída de presión del dispositivo compacto.

Para evitar la oscilación del regulador, mantener lo más pequeña posible la pérdida de presión a través del regulador, mediante una presión de entrada baja o instalando un módulo de estrangulación, una llave de ajuste o similar, entre CG ... V y el quemador. La regulación **V** a 2 ó mayor, amortigua las oscilaciones.

### Comprobación de la aptitud de regulación

- 1 Poner el quemador en llama alta.
- 2 Medir la presión de gas en **A** y **B** (Fig. 19).
- 3 Áú Cerrar lentamente la válvula de bola delante del grupo compacto hasta que la presión de entrada de gas en **A** disminuya 2 mbar (gas ciudad: 1 mbar). La presión de salida de gas en **B** sólo debe disminuir entonces como máximo 0,5 mbar. De lo contrario, debe comprobarse el ajuste o la elección del dispositivo, y corregirse si es necesario.
- 4 La instalación no debe funcionar si la aptitud de regulación es insuficiente.
- 5 Abrir de nuevo la válvula de bola.

### Control de estanqueidad VPS504 (Optional)

Tiene la función de controlar la estanqueidad de las válvulas de interceptación gas. Dicho control se realiza apenas el termostato de caldera entrega el consenso al funcionamiento del quemador creando, mediante la bomba de membrana equipada dentro, una presión en el circuito de prueba de 20 mbar superior a la presión de alimentación.

Para instalar el control de estanqueidad DUNGS VPS504, en las válvulas MD-DLE proceder de la siguiente manera:

- 1 interrumpir la alimentación de gas;
- 2 interrumpir la alimentación eléctrica;
- 3 quitar los tornillos de cierre del grupo Multibloc (Fig. 21-A);
- 4 colocar los anillos de estanqueidad (10,5 x 2,25) en el VPS 504 (Fig. 22-B, Fig. 21-B);
- 5 apretar los 4 tornillos de control de estanqueidad (M4 x 16) Fig. 21-C.

**En caso de remontaje (para transformaciones reparaciones) colocar solamente los tornillos.**

- 6 Al final de las operaciones, efectuar un control de estanqueidad y de funcionamiento.




Fig. 21




Fig. 22

Si se desea realizar un control, introducir un manómetro en la toma de presión **PA** en Fig. 22. Si el ciclo de prueba resulta positivo, después de algunos segundos se enciende la lámpara de consenso **LC** (amarilla). En caso contrario se enciende la lámpara **LB** de bloqueo (roja). Para reiniciar es necesario desbloquear el equipo presionando el pulsador luminoso **LB**.

### **Calibración de los presostatos de aire y de gas**

El **presostato de aire** cumple la función de poner en condiciones seguras (bloquear) el equipo de control de la llama si la presión del aire no es la prevista. En caso de bloqueo, desbloquear el quemador sirviéndose del botón de desbloqueo del equipo, presente en el panel de control del quemador.

Los **presostatos de gas** controlan la presión para impedir el funcionamiento del quemador en casos en los que el valor de presión no está comprendido dentro del campo de presión admisible.

#### **Calibración presostato de aire**

Realizar la calibración del presostato de aire como se describe a continuación:

- Quitar la tapa de plástico transparente.
- Después de haber completado las calibraciones de aire y gas, encender el quemador.
- Con el quemador en posición de llama baja, girar lentamente la abrazadera de regulación **VR** hacia la derecha (para aumentar la presión de calibración) hasta lograr el bloqueo del quemador, leer el valor de presión en la escala y volver a configurarlo a un valor inferior a aproximadamente 15%.
- Repetir el ciclo de encendido del quemador y controlar que funcione correctamente.
- Volver a montar la tapa transparente en el presostato.

#### **Calibración presostato gas de mínima**

Para la calibración del presostato de gas proceder de la siguiente manera:

- Asegurarse de que el filtro esté limpio.
- Quitar la tapa de plástico transparente.
- Con el quemador en funcionamiento al caudal máximo, medir la presión del gas en la toma de presión del presostato.
- Cerrar lentamente la válvula manual de interceptación antes del presostato (véase el diagrama de instalación de rampas de gas), hasta detectar una reducción de la presión del 50% respecto al valor leído anteriormente. Controlar que no aumente el valor de CO en los humos: si el valor de CO es superior a los límites establecidos por la ley, abrir lentamente la válvula de interceptación hasta lograr los límites mencionados.
- Comprobar que el quemador funcione correctamente.
- Girar la abrazadera de regulación del presostato hacia la derecha (para aumentar la presión), hasta que el quemador se apague.
- Abrir completamente la válvula manual de interceptación
- Volver a montar la tapa transparente.



## PARTE II: MANUAL DE USO

### LIMITACIONES DE USO

EL QUEMADOR ES UN APARATO PROYECTADO Y FABRICADO PARA FUNCIONAR SÓLO TRAS HABER SIDO ACOPLADO CORRECTAMENTE CON UN GENERADOR DE CALOR (EJ. CALDERA, GENERADOR DE AIRE CALIENTE, HORNO, ETC.), CUALQUIER OTRO USO DEBE SER CONSIDERADO IMPROPIO, POR LO TANTO PELIGROSO.

EL USUARIO DEBE GARANTIZAR QUE EL EQUIPO SERÁ MONTADO CORRECTAMENTE ENCARGANDO SU INSTALACIÓN A PERSONAL CUALIFICADO; ADEMÁS, EL PRIMER ENCENDIDO DEBERÁ SER REALIZADO POR UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DEL QUEMADOR.

SON FUNDAMENTALES EN TAL SENTIDO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD DEL GENERADOR (TERMOSTATOS DE TRABAJO, SEGURIDAD, ETC.) QUE GARANTIZAN UN FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR CORRECTO Y SEGURO.

POR DICHO MOTIVO DEBE SER EXCLUIDA CUALQUIER FORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESCINDA DE LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN O QUE SE REALICE DESPUÉS DE TOTAL O PARCIAL MANIPULACIÓN DE ÉSTAS (EJ. DESCONEXIÓN AUNQUE PARCIALMENTE DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, APERTURA DE LA PUERTA DEL GENERADOR, DESMONTAJE DE PARTES DEL QUEMADOR).

NO ABRIR O DESMONTAR JAMÁS COMPONENTES DE LA MÁQUINA.

UTILIZAR SÓLO EL INTERRUPTOR GENERAL, QUE DEBIDO A SU FÁCIL ACCESIBILIDAD Y RAPIDEZ DE MANIOBRA SIRVE TAMBIÉN COMO INTERRUPTOR DE EMERGENCIA Y, EVENTUALMENTE, CON EL PULSADOR DE DESBLOQUEO.

EN CASO DE PARADA POR BLOQUEO, DESBLOQUEAR EL EQUIPO PULSANDO EL BOTÓN ESPECÍFICO DE RESET. EN EL CASO DE UNA NUEVA PARADA POR BLOQUEO, CONTACTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA, SIN REALIZAR NUEVOS INTENTOS.

**ATENCIÓN:** DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL LAS PARTES DEL QUEMADOR MÁS CERCANAS AL GENERADOR (BRIDA DE ACOPLAMIENTO) ESTÁN SUJETAS A RECALENTAMIENTO. NO TOCARLAS, PARA EVITAR QUEMADURAS.

### FUNCIONAMIENTO



**ATENCIÓN:** ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL QUEMADOR, ASEGURARSE DE QUE LAS VÁLVULAS MANUALES DE INTERCEPTACIÓN ESTÉN ABIERTAS. ASEGURARSE, ADEMÁS, DE QUE EL INTERRUPTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN ESTÉ CERRADO. LEER EstrictAMENTE LAS ADVERTENCIAS REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.

- Poner en tensión el quemador mediante el interruptor general de la caldera.
- Para los modelos bietapa, llevar el interruptor principal A del quemador a la posición ON..
- Controlar que el equipo no esté en bloque, si lo está, desbloquearlo utilizando el correspondiente pulsador de desbloqueo, al cual se accede mediante el orificio colocado en el armazón del quemador.
- Controlar que la serie de termostatos (o bien presostatos) entreguen el consenso de funcionamiento al quemador (en los modelos bietapa, la luz indicadora L1 se enciende);
- Inicia el ciclo de arranque del quemador: el equipo pone en marcha el ventilador del quemador;
- Una vez terminada la preventilación se alimenta el transformador de encendido (en los modelos bietapa, la luz indicadora LT se enciende), se alimentan las electroválvulas del gas y el quemador se enciende;
- algunos segundos después de la apertura de las válvulas de gas, el transformador de encendido queda excluido del circuito;
- **Quemadores de dos llamas:** el quemador está encendido en llama baja (luz indicadora L1 encendida); transcurridos 8 seg, empieza el funcionamiento de 2 llamas y el quemador se coloca automáticamente en llama alta (luz indicadora L2 encendida), o queda en llama baja de acuerdo con las demandas de la instalación.



Versiónes de 2-etapas - progresiva - moulante (con modulador RWF40)



### Control del filtro MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415 - 420 B01 1" 1/2 - 2"

- Control del filtro por lo menos una vez al año!
- Cambiar el filtro cuando  $\Delta p$  entre las tomas de presión 1 y 2 sea  $\Delta p > 10$  mbar.
- Cambiar el filtro cuando  $\Delta p$  entre las tomas de presión 1 y 2 sea dos veces mayor que el valor registrado durante el último control.

El filtro puede cambiarse sin necesidad de desmontar el MultiBloc.

- 1 Interrumpir la entrada de gas y cerrar la llave de bola.
- 2 Desatornillar los tornillos 1 - 6.
- 3 Cambiar la malla del filtro fino.
- 4 Volver a colocar el armazón del filtro. Atornillar los tornillos 1 - 6 sin hacer esfuerzo alguno y apretarlos.
- 5 Realizar una prueba funcional y de estanqueidad.,  $p_{\max.} = 360$  mbar.




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28

### Limpiar o sustituir el filtro por valvulas Krom-Schroeder CG2 25V

Controlare el filtro una vez al año:

- 1 cerrar la válvula de bola
- 2 aflojar los cuatro tornillos (1 in Fig. 29); desenroscando totalmente dos de ellos, según cuál sean las condiciones de espacio, extraer la unidad filtrante (2 in Fig. 29)
- 3 limpiar o sustituir la esterilla filtrante y el tamiz y volver a montarlos
- 4 Comprobar la estanqueidad de las bridas de conexión. Aplicar agua jabonosa en las uniones.










Fig. 29

### Desmontaje de la placa de componentes para el mantenimiento del ventilador

Para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento/sustitución del ventilador, seguir el procedimiento:

- 1 desmontar la placa componentes C del quemado, removiendo los tornillos V1, V2, V3, V4 y el perno de fijación F (Fig. 30);
- 2 quitar el soporte de goma para los cables, desatornillando los tornillos V5 y V6 como se muestra en (Fig. 31);
- 3 Liberar el tirante T, como indicado en Fig. 32
- 4 Desconectar el conector CV, Fig. 34.
- 5 Enganchar la placa en uno de los modos indicados en las figuras para facilitar las operaciones de mantenimiento.

**NOTA:** al volver a montar la placa componentes, prestar atención a que el perno de la compuerta P entre en el correcto compartimiento B (vease figura



### Desmontaje y limpieza de la cabeza de combustión

**ATENCIÓN:** para no afectar el funcionamiento del quemador, evitar el contacto de los electrodos de encendido y detección con partes metálicas (cabeza, tobera, etc.) Controlar la posición de los electrodos después de cada intervención de mantenimiento en la cabeza de combustión.

Para quitar la cabeza de combustión, proceder de la siguiente manera:

- 1 quitar la tapa del quemador;
- 2 desenroscar los tornillos de fijación VT;
- 3 desconectar el cable de encendido CA; desenroscar las tuercas de fijación D y quitar la cabeza de su alojamiento;
- 4 ajustar los electrodos; si es necesario, para sustituir los electrodos, desconectar los cables y desenroscar el tornillo VE;
- 5 retirar los electrodos, sustituirlos;
- 6 para limpiar la cabeza de combustión, aspirar las impurezas y, si fuera necesario eliminar las incrustaciones, utilizar un cepillo metálico;
- 7 volver a montar las partes siguiendo el procedimiento en orden inverso, respetando la posición de los electrodos (véase apart. siguiente).



**ATENCIÓN:** durante el montaje, coloque los tornillos V1, V2, V3 y V4 sin apretarlos; reinstale y apriete los tornillos S1 y S2 y, por último, apriete los tornillos V1, V2, V3 y V4.





### Corecta posición de los electrodos

A fin de garantizar un buen encendido es necesario respetar las medidas indicadas en la figura. Cerciorarse de haber fijado el tornillo de bloqueo VE del grupo electrodos antes de volver a montar el quemador.

### Quemadores estandar



### Quemadores Low NOx



### Controlo de la señal de detección

En el caso en que el quemador vaya en bloque, ejecutar los siguientes controles. Para medir la señal de detección, siga el esquema de la Fig. 36. Si la señal es inferior al valor indicado, controle la posición del electrodo de detección, los contactos eléctricos y, de ser necesario, sustituya el electrodo de detección.




Fig. 36

### Parada estacional

Para apagar el quemador en el período de parada estacional, proceder de la siguiente manera:

- 1 poner el interruptor general del quemador en posición 0 (OFF - apagado)
- 2 desconectar la línea de alimentación eléctrica
- 3 cerrar el grifo de combustible de la línea de distribución.

### Eliminación del quemador

En caso de desguace del quemador, seguir los procedimientos previstos por las leyes vigentes acerca de la eliminación de los materiales.

## TABLA CAUSAS - IRREGULARIDADES

| CAUSA                                                                       | IRREGULARIDAD |                                  |                             |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                             | NO PARTE      | CONTINUA A REALIZAR EL PRELAVADO | NO SE ENCIENDE Y SE BLOQUEA | NO SE ENCIENDE Y REPITE EL CICLO | SE ENCIENDE Y REPITE EL CICLO | SE ENCIENDE Y SE BLOQUEA | EL EQUIPO DE CONTROL LLAMA REPITE EL CICLO SIN EFECTUAR EL CONSENSO | NO SE PONE EN LLAMA ALTA | NO RETORNA EN LA LLAMABAJA | EL SERVOMANDO QUEDA DETENIDO Y VIBRA | SE BLOQUEA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO | SE APAGA Y REPITE EL CICLO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO |
| INTERRUPTOR GENERAL ABIERTO                                                 | ●             |                                  |                             |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| FALTA GAS                                                                   | ●             |                                  |                             | ●                                |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| PRESÓSTATO DE MAXIMA PRESIÓN GAS DEFECTUOSO                                 | ●             |                                  | ●                           |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| SERIE TERMOSTATOS CALDERA DEFECTUOSO                                        | ●             |                                  |                             | ●                                |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      | ●                                                    |
| INTERVENCIÓN RELÉ TÉRMICO                                                   | ●             |                                  |                             |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| FUSIBLES AUXILIARES INTERRUMPIDOS                                           | ●             |                                  |                             |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| EQUIPO CONTROL LLAMA DEFECTUOSO                                             | ●             | ●                                | ●                           |                                  |                               | ●                        |                                                                     |                          |                            |                                      | ●                                    |                                                      |
| SERVOMANDO DEFECTUOSO                                                       | ●             | ●                                | ●                           |                                  |                               |                          | ♦                                                                   |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| PRESÓSTATO AIRE DESCALIBRADO O DEFECTUOSO                                   | ●             |                                  |                             |                                  |                               | ●                        | ●                                                                   |                          |                            |                                      | ●                                    |                                                      |
| PRESÓSTATO DE MINIMA PRESIÓN GAS DEFECTUOSO O FILTRO SUCIO                  | ●             |                                  |                             | ●                                | ●                             |                          | ●                                                                   |                          |                            |                                      |                                      | ●                                                    |
| TRANSFORMADOR DE ENCENDIMIENTO DEFECTUOSO                                   |               |                                  | ●                           |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| ERRADA POSICIÓN ELECTRODOS DE ENCENDIMIENTO                                 |               |                                  | ●                           |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| ERRADA POSICIÓN ELECTRODOS DE DETECCION                                     |               |                                  |                             |                                  |                               | ●                        |                                                                     |                          |                            |                                      | ●                                    |                                                      |
| VALVULA MARIPOSA GAS DESCALIBRADA                                           |               |                                  | ●                           |                                  |                               | ●                        |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| STABILIZADOR GAS DEFECTUOSO                                                 |               |                                  | ●                           | ●                                | ●                             |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      | ●                                                    |
| VALVOLA GAS DEFECTUOSA                                                      |               |                                  | ●                           |                                  |                               |                          |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| CONEXIÓN INCORRECTA O DEFECTO DEL TERMÓSTATO/ PRESOSTATO DE LLAMA ALTA/BAJA |               |                                  |                             |                                  |                               |                          | ♦                                                                   | ●                        | ●                          | ♦                                    |                                      |                                                      |
| LEVA SERVOMANDO DESCALIBRADA                                                |               |                                  |                             |                                  |                               |                          | 1                                                                   | 1                        | 1                          |                                      |                                      |                                                      |
| SONDA UV SUCIA O DEFECTUOSA                                                 |               |                                  | 1                           |                                  |                               | 1                        |                                                                     |                          |                            |                                      | 1                                    |                                                      |
| FASE Y NEUTRO INVERTIDOS                                                    |               |                                  |                             |                                  |                               | s                        |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |
| ALIMENTACIÓN FASE-FASE O PRESENCIA DE TENSIÓN EN EL NEUTRO(*)               |               |                                  |                             |                                  |                               | s                        |                                                                     |                          |                            |                                      |                                      |                                                      |

1 = con todas los equipos de control llama;

s = sólo con LGB2../LMG2../LME11/LME2..

(\*) en estos casos insertar el circuito SIEMENS "RC466890660" (véase "Conexiones electricas").

## PIEZAS DE REPUESTO

| Descripción                                            | Código   |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                        | LG/NG120 | LG/NG140 | LG/NG200 |
| TAPA                                                   | 1011807  | 1011807  | 1011807  |
| EQUIPO DE CONTROL DE LLAMA (versión de una etapa)      | 2020466  | 2020467  | 2020467  |
| EQUIPO DE CONTROL DE LLAMA (versión de una etapa)      | -        | 2020468  | 2020468  |
| ELECTRODO DE DETECCIÓN                                 | 2080108  | 2080108  | 2080108  |
| ELECTRODO DE MASA                                      | 2080234  | 2080234  | 2080234  |
| ELECTRODO DE ENCENDIDO                                 | 2080218  | 2080218  | 2080218  |
| JUNTA                                                  | 2110031  | 2110031  | 2110031  |
| VENTILADOR                                             | 2150077  | 2150077  | 2150070  |
| PRESÓSTATO AIRE                                        | 2160053  | 2160053  | 2160053  |
| TRANSFORMADOR DANFOSS                                  | 2170233  | 2170233  | 2170233  |
| TRANSFORMADOR COFI                                     | 2170138  | 2170138  | 2170138  |
| MOTOR mod. AACO                                        | 2180296  | 2180296  | 2180296  |
| MOTOR mod. AEG                                         | 2180715  | 2180715  | 2180715  |
| GRUPO VALVULAS DUNGS MB-DLE 405 (1/2")                 | 2190339  | -        | -        |
| GRUPO VALVULAS DUNGS MB-DLE 407 (3/4")                 | -        | 2190340  | 2190340  |
| GRUPO VALVULAS DUNGS MB-DLE 410 (1")                   | -        | 2190341  | 2190341  |
| GRUPO VALVULAS KROM-SCROEDER CG2..V (1")               | -        | 2190262  | 2190262  |
| CONTROL DE ESTANQUEIDAD (opcion)                       | 2191604  | 2191604  | 2191604  |
| SERVOMANDO (quemadores de 2-etapas)                    | -        | 2480057  | 2480057  |
| TOBERA (S*)                                            | 30900H4  | 30900H4  | 30900H6  |
| TOBERA (L*)                                            | 30900H5  | 30900H5  | 30900H7  |
| CABEZA DE COMBUSTION (gas natural) (S*)                | 30600M0  | 30600M0  | 30600M2  |
| CABEZA DE COMBUSTION (gas natural) (L*)                | 30600M1  | 30600M1  | 30600M3  |
| CABEZA DE COMBUSTION (G.P.L.)(S*)                      | 30600M4  | 30600M4  | 30600M2  |
| CABEZA DE COMBUSTION (G.P.L.) (L*)                     | 30600M5  | 30600M5  | 30600M3  |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS (gas natural) (S*) | 3501847  | 3501847  | 3501849  |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS (gas natural) (L*) | 3501848  | 3501848  | 3501850  |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS (G.P.L.) (S*)      | 3501857  | 3501857  | 3501859  |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS (G.P.L.) (L*)      | 3501858  | 3501858  | 3501860  |
| CABLE DE ENCENDIDO                                     | 6050154  | 6050154  | 6050154  |
| CABLE DE DETECCIÓN                                     | 6050211  | 6050211  | 6050211  |

● Variantes por quemadores serie Low NOx


| Descripción                                      | Código  |         |
|--------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                  | NGX120  | NGX200  |
| TOBERA (S*)                                      | 30900N2 | 30900N4 |
| TOBERA (L*)                                      | 30900N3 | 30900N5 |
| CABEZA DE COMBUSTION LOW NOx (S*)                | 30600M8 | 30600N0 |
| CABEZA DE COMBUSTION LOW NOx (L*)                | 30600M9 | 30600N1 |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS LOW NOx (S*) | 3501853 | 3501855 |
| CABEZA DE COMBUSTION CON ELECTRODOS LOW NOx (L*) | 3501854 | 3501856 |

\*S: tobera estandar

\*L: tobera larga


**DESPIECE DEL QUEMADOR**

| POS    | DESCRIPCION                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| 1.1    | SEMIBRIDA CORREDIZA                         |
| 1.2    | SEMIBRIDA CORREDIZA                         |
| 2      | TOBERA                                      |
| 3.1    | TORNILLO DE FIJACIÓN TAPA                   |
| 3.2    | TAPA                                        |
| 3.3    | CUBIERTA DEL PULSADOR DE DESBLOQUEO         |
| 4.1    | TORNILLO BLOQUEO ÍNDICE                     |
| 4.2    | SOPORTE INDICE REGULACION COMPUERTA AIRE    |
| 4.3    | BRÚJULA TRASMISION COMPUERTA                |
| 4.4    | TORNILLO                                    |
| 4.5    | TUERCA AUTOBLOQUEANTE                       |
| 4.6    | ARANDELA                                    |
| 4.7    | ARANDELA                                    |
| 5.1    | TUBO ROSCADO                                |
| 5.2    | TOMA PRESION GAS                            |
| 5.3    | RECODOÍ                                     |
| 5.4    | REDUCCIÓN                                   |
| 5.5    | GRUPO VÁLVULAS                              |
| 5.6    | BRIDA GRUPO VÁLVULAS                        |
| 6      | EQUIPO DE CONTROL LLAMA                     |
| 7.1    | CÓCLEA                                      |
| 7.2    | CAJON AIRE                                  |
| 7.3    | PASACABLE                                   |
| 7.4    | COMPUERTA AIRE                              |
| 7.5    | PALETA                                      |
| 7.6    | BRÚJULA PERNO TRASMISION COMPUERTA INFERIOR |
| 7.7    | BRÚJULA PERNO TRASMISION COMPUERTA SUPERIOR |
| 7.8    | PERNO COMPUERTA                             |
| 7.9    | PERNO MANUTENCIÓN PLACA                     |
| 8      | JUNTA                                       |
| 9.1    | PLACA MOTOR                                 |
| 9.2    | VENTILADOR                                  |
| 9.3    | PRESOSTATO AIRE                             |
| 9.4    | MOTOR                                       |
| 9.5    | PERNO FIJACION PLACA                        |
| 9.6    | SOPORTE PRESOSTATO AIRE                     |
| 10.1   | ESCUADRA                                    |
| 10.2   | BASE EQUIPO CONTROL LLAMA                   |
| 10.3   | TRANSFORMADOR                               |
| 11.1   | TUERCA                                      |
| 11.2   | PASACABLE                                   |
| 11.3   | TOMA DE PRESION GAS                         |
| 11.4   | MIRILLA                                     |
| 11.5.1 | CABEZA DE COMBUSTION                        |
| 11.5.2 | ELECTRODO DE DETECCION                      |
| 11.5.3 | ELECTRDO DE ENCENDIDO                       |
| 11.6   | CABLE DE ENCENDIDO                          |
| 11.7   | TORNILLO                                    |
| 11.8   | TUERCA                                      |
| 11.9   | BRIDA                                       |
| 12     | CONECTOR                                    |
| 13     | CONECTOR                                    |



**QUEMADOR DE 2-ETAPAS**

| <b>POS</b> | <b>DESCRIPCION</b>                  |
|------------|-------------------------------------|
| 1.1 - 1.2  | SEMIBRIDA CORREDIZA                 |
| 2          | TOBERA                              |
| 3.1        | TORNILLO DE FIJACIÓN TAPA           |
| 3.2        | TAPA                                |
| 3.3        | CUBIERTA DEL PULSADOR DE DESBLOQUEO |
| 4.1        | TORNILLO BLOQUEO ÍNDICE             |
| 4.2        | TOMA DE PRESIÓN GAS                 |
| 4.3        | RECODOÍ                             |
| 4.4        | REDUCCIÓN                           |
| 4.5        | GRUPO VÁLVULA GAS                   |
| 4.6        | BRIDA GRUPO VÁLVULA GAS             |
| 5          | PASACABLE                           |
| 6          | EQUIPO CONTROL LLAMA                |
| 7.1        | CÓCLEA                              |
| 7.2        | CAJON AIRE                          |
| 7.3        | PASACABLE                           |
| 7.4        | COMPUERTA AIRE                      |
| 7.5        | PALETA                              |
| 7.6        | BRÚJULA                             |
| 7.8 - 7.9  | PERNOS                              |
| 7.10       | ABRAZADERA                          |
| 7.11       | BRÚJULA                             |
| 8          | JUNTA                               |
| 9.1        | ARANDELA TRASMISION SECTOR          |
| 9.2 - 9.3  | TORNILLOS                           |
| 9.4        | ESCUADRA SERVOMANDO                 |
| 9.5        | DISTANCIADOR                        |
| 9.6        | SERVOMANDO                          |
| 9.7        | ABRAZADERA                          |
| 9.8 - 9.9  | ARTICULACIÓN                        |
| 9.10       | APOYO                               |
| 9.11       | BRÚJULA                             |
| 9.12       | LEVA COMPUERTA AIRE                 |
| 10.1       | PLACA MOTOR                         |
| 10.2       | VENTILADOR                          |
| 10.3       | PRESOSTATO AIRE                     |
| 10.4       | MOTOR                               |
| 10.5       | PERNO DE FIJACIÓN PLACA             |
| 10.6       | SOPORTE PRESOSTATO AIRE             |
| 11         | CUADRO ELECTRICO                    |
| 12.1       | ESCUADRA                            |
| 12.2       | BASE EQUIPO                         |
| 12.3       | TRANSFORMADOR                       |
| 12.4       | PLACA CONEXIÓN TIERRA               |
| 12.5       | TARJETA CIRCUITO IMPRESO            |
| 13.1       | TUERCA DE FIJACIÓN TORNILLO         |
| 13.2       | PASACABLE                           |
| 13.3       | MIRILLA                             |
| 13.4.1     | CABEZA DE COMBUSTION                |
| 13.4.2     | ELECTRODO DE DETECCION              |
| 13.4.3     | ELECTRODO DE ENCENDIDO              |
| 13.5       | CABLE DE ENCENDIDO                  |
| 13.6       | CABLE DE DETECCION                  |
| 13.7       | TORNILLO                            |
| 13.8       | TUERCA                              |
| 13.9       | BRIDA                               |
| 14 - 15    | CONECTOR                            |



## ESQUEMAS ELECTRICOS

### Leyenda completa

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1                 | Cuentahoras de funcionamiento I° estadio                                                                   |
| C2                 | Cuentahoras de funcionamiento II° estadio                                                                  |
| CO                 | Cuentahoras de funcionamiento                                                                              |
| ER                 | Electrodo de detección llama                                                                               |
| EV1                | Electroválvula gas lado de la red (o grupo válvulas)                                                       |
| EV2                | Electroválvula gas lado del quemador (o grupo válvulas)                                                    |
| F                  | Fusible                                                                                                    |
| FR                 | Fotoresistencia                                                                                            |
| FU2-FU3            | Fusible de línea                                                                                           |
| IG                 | Interruptor general                                                                                        |
| IL                 | Interruptor de línea                                                                                       |
| L                  | Fase                                                                                                       |
| LAF-LAF1           | Chivato de señalización funcionamiento del quemador en llama alta (sólo versiones biestadio y progresivos) |
| LB                 | Chivato señalización bloqueo llama                                                                         |
| LBF                | Chivato señalización funcionamiento quemador en llama baja (sólo versiones biestadio y progresivos)        |
| LF                 | Chivato de señalización funcionamiento del quemador                                                        |
| LME..              | Aparato SIEMENS control llama                                                                              |
| LTA                | Chivato señalización transformador de encendido                                                            |
| MA                 | Bornera de alimentación del quemador                                                                       |
| MV                 | Motor ventilador                                                                                           |
| N                  | Neutro                                                                                                     |
| PA                 | Presostato aire                                                                                            |
| PG                 | Presostato gas de mínima                                                                                   |
| PS                 | Pulsador de desbloqueo para aparato de control llama                                                       |
| SATRONIC DK0976    | Aparato control llama                                                                                      |
| SATRONIC DKW972    | Aparato control llama                                                                                      |
| SATRONIC DKW976    | Aparato control llama                                                                                      |
| ST                 | Serie termostatos o presostatos                                                                            |
| STA4.5B0.37/63N21L | Servomando BERGER compuerta del aire                                                                       |
| SW1                | Pulsador segunda etapa                                                                                     |
| TA                 | Transformador de encendido                                                                                 |
| TAB                | Termostato/presostato llama alta-baja (donde está previsto eliminar el puente entre los bornes 6 y 7)      |
| TS                 | Termostato/Presostato de seguridad caldera                                                                 |
| VPS                | Control de estanqueidad válvulas DUNGS (opcional)                                                          |

Nota: hacer el puente entre los bornes 6 y 7 sólo con equipo de control llama SIEMENS LGB21/23

### LEVAS SERVOMANDO

| SIEMENS<br>SQN30.151 | BERGER<br>STA6BB3.41 | SIEMENS<br>SQN70.224A20 | BERGER<br>STA4.5B0.37<br>STA13B0.36 |              |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| I                    | ST2                  | ROJO                    | I                                   | Llama alta   |
| II                   | ST0                  | AZUL                    | II                                  | Parado       |
| III                  | ST1                  | NARANJA                 | IV                                  | Llama baja   |
| V                    | MV                   | NEGRO                   | III                                 | No utilizada |

### ATENCIÓN:

- 1 - Alimentación eléctrica 230V 50/60Hz 1N a.c. monofásica
- 2 - No invierta la fase con el neutro
- 3 - Asegure una buena puesta a tierra del quemador





### Esquema eléctrico cod. 01-319 - Quemadores de una etapa

### Esquema eléctrico 18-069 - Quemadores de 2 etapas / progresivos

### Esquema eléctrico 18-166 - Quemadores modulantes



| Sigla / Item          | Descrizione                                           | Description                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ER                    | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                          | FLAME DETECTION ELECTRODE                       |
| EV1                   | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (O GRUPPO VALVOLE)       | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)   |
| EV2                   | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (O GRUPPO VALVOLE) | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP) |
| FU1.2                 | FUSIBILE DI LINEA                                     | LINE FUSE                                       |
| IL                    | INTERRUTTORE GENERALE                                 | MAINS SWITCH                                    |
| LB                    | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT             |
| LF                    | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE         | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                |
| LGB.. / LMG.. / LME.. | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                      | CONTROL BOX                                     |
| MV                    | MOTORE VENTILATORE                                    | FAN MOTOR                                       |
| PA                    | PRESSOSTATO ARIA                                      | AIR PRESSURE SWITCH                             |
| PGMIN                 | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                   | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                     |
| ST                    | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                          | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES      |
| TA                    | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                           | IGNITION TRANSFORMER                            |
| TS                    | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA                   | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH            |











SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER SERVO CONTROL  
STA4.5B / STA13B

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA  
STAND-BY  
IV BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
III NON USATA  
NOT USED

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
SQN72.xA4A20

I (ROSSO)  
I (RED) ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II (BLU)  
II (BLUE) SOSTA  
STAND-BY  
III (ARANCIO)  
III (ORANGE) BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
IV (NERO)  
IV (BLACK) NON USATA  
NOT USED




230V 1N a.c.

(x x x) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO  
WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY

(\$) SE PREVISTO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8  
IF "TAB" USED REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 17/10/2005 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 18 - 069   | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 2      |



| SIGLA/ITEM                    | FUNZIONE                                       | FUNCTION                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| C1                            | CONTAORE BASSA FIAMMA                          | LOW FLAME TIME METER                       |
| C2                            | CONTAORE ALTA FIAMMA                           | HIGH FLAME TIME METER                      |
| ER                            | ELETTRODO RIVELAZIONE FIAMMA                   | FLAME DETECTION ELECTRODE                  |
| EV1,2                         | ELETTROVALVOLE GAS IO GRUPPO VALVOLE)          | GAS ELECTRO-VALVES IOR VALVES GROUP)       |
| FU2                           | FUSIBILE DI LINEA                              | LINE FUSE                                  |
| FU3                           | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                      | BURNER LINE FUSE                           |
| IL                            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                  | BURNER LINE SWITCH                         |
| IL                            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                   | AUXILIARY LINE SWITCH                      |
| LAF                           | LAMPADA SEGNAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT       |
| LAF1                          | LAMPADA SEGNAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT       |
| LGB22.330/LMG22.330/LME22.330 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA               | FLAME MONITOR DEVICE                       |
| LB                            | LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT        |
| LBF                           | LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT        |
| LBF1                          | LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT        |
| LTA                           | LAMPADA SEGNAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT       |
| MV                            | MOTORE VENTILATORE                             | FAN MOTOR                                  |
| PA                            | PRESSOSTATO ARIA COMBURENTE                    | COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH             |
| PG                            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE            | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                |
| RC                            | CIRCUITO RC                                    | RC CIRCUIT                                 |
| SATRONIC DMG 972              | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA               | FLAME MONITOR DEVICE                       |
| SQN72.xA4A20                  | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)       | AIR DAMPER SERVO CONTROL (ALTERNATIVE)     |
| ST                            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                   | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| STA4.5 / STA13B               | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                     | AIR DAMPER SERVO CONTROL                   |
| TA                            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                    | IGNITION TRANSFORMER                       |
| TAB                           | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA       | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES      |
| TS                            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA            | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH       |
| VPS50x                        | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)     | GAS LEAKAGE MONITOR DEVICE (OPTIONAL)      |

| SIGLA/ITEM | FUNZIONE                                                  | FUNCTION                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                           |                                                         |
| (xxx)      | SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO             | WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY       |
| (s)        | SE PREVISTO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8 | IF "TAB" USED REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8 |
|            |                                                           |                                                         |

FRONTALE QUADRO  
FRONT CONTROL PANEL



FRONTALE-1

FRONTALE-2

TA

APPARECCH. "A"

APPARECCH. "B"

ER

CIRCUITO STAMPATO  
PRINTED CIRCUIT BOARD  
COD. 6100541

MV

PG

PA

EV


STA

VPS504







RWF40

LINEA

TAB




MOTORE VENTILATORE  
FAN MOTOR






(xx) COLLEGAMENTO SONDE  
PROBE CONNECTION

(xxx) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO  
WITH ELECTRIC SUPPLY WITHOUT NEUTRAL VERSION ONLY





SIEMENS SQN72.4.A4.A20



VERSIONE MODULANTE "MD"  
"MD" MODULATING VERSION

VERSIONE (PR) / VERSIONE (S) (MD) CON RWF.. / 600V  
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF. / 600V




CONN. SONDE

CAVO 7x0,75mmq  
7x0,75mmq CABLE  
(xx)

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 01/10/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 18 - 166   | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 3      |


### WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

600V RRR0-1-T73





(#) COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI  
TRASDUCER PASSIVE  
CONNECTION ONLY

## CONNECTION WITH RWF40.0x0



## RWF50.2x



SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

### AIR DAMPER ACTUATOR

STA13B0.36/83N30L

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| I   | ALTA FIAMMA<br>HIGH FLAME |
| II  | SOSTA<br>STAND-BY         |
| IV  | BASSA FIAMMA<br>LOW FLAME |
| III | NON USATA<br>NOT USED     |

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

### AIR DAMPER ACTUATOR

SIEMENS SQN72.4A4A20


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| I (ROSSO)<br>I (RED)          | ALTA FIAMMA<br>HIGH FLAME |
| II (BLU)<br>II (BLUE)         | SOSTA<br>STAND-BY         |
| III (ARANCIO)<br>III (ORANGE) | BASSA FIAMMA<br>LOW FLAME |
| IV (NERO)<br>IV (BLACK)       | NON USATA<br>NOT USED     |

|           |                 |       |        |
|-----------|-----------------|-------|--------|
| Data      | 01/10/2008      | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | <b>03</b>       | 1     | 2      |
| Dis. N.   | <b>18 - 166</b> | SEGUE | TOTALE |
|           |                 | 3     | 3      |

| SIGLA/ITEM           | FUNZIONE                                       | FUNCTION                                   |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 600V RRR0-1-T73      | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)             | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)             |
| C1                   | CONTAORE BASSA FIAMMA                          | LOW FLAME TIME COUNTER                     |
| ER                   | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                   | FLAME DETECTION ELECTRODE                  |
| EV1,2                | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)          | GAS ELECTRO-VALVES (OR VALVES GROUP)       |
| FU1                  | FUSIBILE DI LINEA                              | LINE FUSE                                  |
| FU2                  | FUSIBILE DI LINEA                              | LINE FUSE                                  |
| FU3                  | FUSIBILE AUSILIARIO                            | AUXILIARY FUSE                             |
| IL                   | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                  | BURNER LINE SWITCH                         |
| IL                   | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                   | AUXILIARY LINE SWITCH                      |
| LAF                  | LAMPADA SEGNAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE      | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT       |
| LB                   | LAMPADA SEGNAZIONE BLOCCO BRUCIATORE           | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT        |
| LBF                  | LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT        |
| LBF1                 | LAMPADA SEGNAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE     | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT        |
| LTA                  | LAMPADA SEGNAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT       |
| MV                   | MOTORE VENTILATORE                             | FAN MOTOR                                  |
| PA                   | PRESSOSTATO ARIA                               | AIR PRESSURE SWITCH                        |
| PG                   | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE            | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                |
| PT100                | SONDA DI TEMPERATURA                           | TEMPERATURE PROBE                          |
| RC                   | CIRCUITO RC                                    | RC CIRCUIT                                 |
| RWF40.0x0            | REGOLATORE MODULANTE                           | BURNER MODULATOR                           |
| RWF50.2x             | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)             | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)             |
| SD-PRESS             | SONDA DI PRESSIONE                             | PRESSURE PROBE                             |
| SD-TEMP.             | SONDA DI TEMPERATURA                           | TEMPERATURE PROBE                          |
| SD - 0÷ 10V          | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                 | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT                  |
| SD - 4÷ 20mA         | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                 | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT                  |
| SIEMENS LME22.331    | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA               | CONTROL BOX                                |
| SIEMENS SQN72.4A4A20 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)       | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)          |
| SMA                  | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                   | MANUAL/AUTOMATIC SWITCH                    |
| SMF                  | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN-0-MAX      | MIN-0-MAX MANUAL OPERATION SWITCH          |
| ST                   | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                   | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| STA13B0.36/83N30L    | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                     | AIR DAMPER ACTUATOR                        |
| TA                   | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                    | IGNITION TRANSFORMER                       |
| TC                   | TERMOCOPPIA                                    | THERMOCOUPLE                               |
| TS                   | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA            | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH       |
| VPS50x               | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)     | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)              |


VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA / PROGRESSIVO CON RELE' "KAB" DI SEZIONAMENTO  
 HIGH-LOW / PROGRESSIVE VERSION WITH "KAB" SECTIONING RELAY  
 ИСПОЛНЕНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ / ПРОГРЕССИВНОЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ «КАВ»

CONNETTORE [3] POLI  
 [3] PINS CONNECTOR  
 [3]-ТИ ПОЛЮСНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ




(#) ESCLUSO TIPO [xG350]  
 EXCLUDED TYPE [xG350]  
 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТИПА [xG350]

CONNETTORE [7] POLI  
 [7] PINS CONNECTOR  
 [7]-ТИ ПОЛЮСНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ



CONNETTORE [4] POLI  
 [4] PINS CONNECTOR  
 [4]-ТИ ПОЛЮСНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ



(§) SE USATO, TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8  
 IF USED, REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8  
 ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ T6 - T8

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Data      | 26/06/2008 | PREC.<br>/ | FOGLIO<br>1 |
| Revisione | 00         |            |             |
| Dis. N.   | TAB_1      | SEGUE<br>2 | TOTALE<br>1 |

| SIGLA/ITEM | FUNZIONE                                     | FUNCTION                                   |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| C1         | CONTAORE BASSA FIAMMA                        | LOW FLAME TIME COUNTER                     |
| C2         | CONTAORE ALTA FIAMMA                         | HIGH FLAME TIME COUNTER                    |
| FU1        | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE            | FAN MOTOR LINE FUSE                        |
| FU3        | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                    | BURNER LINE FUSE                           |
| IL         | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                | BURNER LINE SWITCH                         |
| IM         | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE        | FAN MOTOR LINE SWITCH                      |
| KAB        | RELE' AUSILARIO                              | AUXILIARY RELAY                            |
| LAF        | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE  | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT       |
| LB         | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE       | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT        |
| LBF        | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT        |
| ST         | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                 | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TAB        | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA     | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES      |
| TS         | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA          | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH       |

| SIGLA/ITEM | FUNZIONE                                     | FUNCTION                                           |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C1         | CONTAORE BASSA FIAMMA                        | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА МАЛОМ ПЛАМЕНИ              |
| C2         | CONTAORE ALTA FIAMMA                         | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА БОЛЬШОМ ПЛАМЕНИ            |
| FU1        | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE            | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| FU3        | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                    | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ               |
| IL         | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ                          |
| IM         | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE        | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА            |
| KAB        | RELE' AUSILIARIO                             | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ                               |
| LAF        | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ       |
| LB         | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE       | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ             |
| LBF        | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ         |
| ST         | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                 | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                      |
| TAB        | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA     | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ    |
| TS         | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA          | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ         |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 26/06/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | TAB_1      | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 1      |

## APENDICE

### DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA LLAMA SIEMENS LME11/21/22

La serie de aparatos LME.. se utiliza para el arranque y la supervisión de quemadores monoetapa y bi-etapa con funcionamiento intermitente. La serie LME.. es perfectamente intercambiable con la serie LGB.. y la serie LMG.., todos los esquemas y accesorios son intercambiables. Las principales características de los modelos LME son:

- Indicación de códigos de error mediante LED multicolor de indicación situado en el interior del botón de desbloqueo.
- Tiempos de programación fijos gracias a la gestión digital de las señales.

#### Tabla de comparación

| Serie LGB | Serie LMG | Serie LME |
|-----------|-----------|-----------|
| ---       | LMG 25.33 | LME 11.33 |
| LGB 21.33 | LMG 21.33 | LME 21.33 |
| LGB 22.33 | LMG 22.33 | LME 22.33 |

#### Condiciones indispensables para el arranque del quemador:

- El control del quemador se debe reiniciar
- Todos los contactos de la línea de alimentación se deben cerrar
- Ninguna bajada de tensión por debajo del límite indicado
- El presóstat de aire LP del ventilador LP debe estar en posición de reposo
- El motor del ventilador o el AGK25 deben estar conectados
- El detector de llama está oscurecido y no existen otras indicaciones luminosas extrañas

#### Bajadas de tensión

Si existen bajadas de tensión por debajo de aproximadamente 175 VAC (con alimentación a 230VAC), el aparato efectuará automáticamente una parada de seguridad. El reinicio se efectuará cuando la tensión de alimentación sea superior a 185 VAC (con alimentación a 230VAC).

#### Tiempo de funcionamiento del dispositivo

Después de no más de 24 horas de funcionamiento continuo, el dispositivo iniciará automáticamente el procedimiento de parada controlada, seguida de reinicio.

#### Protección contra las inversiones de polaridad

Si la fase (borne 12) y el neutro (borne 2) están invertidos, el dispositivo se bloqueará al final del tiempo de seguridad "TSA".

#### Secuencia de control en caso de avería

Si se produce un bloqueo, las salidas de las válvulas de combustible, el motor del quemador y el dispositivo de encendido se desactivan inmediatamente (< 1 segundo).

#### Indicaciones durante el funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, las varias etapas se visualizan mediante LED multicolores situados dentro del botón de desbloqueo del dispositivo:

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
|  | LED rojo     | ..... Encendido |
|  | LED amarillo | ○... Apagado    |
|  | LED verde    |                 |

Durante el arranque, la indicación de estado sigue la tabla:

| Estado                                       | Código de color   | Color                |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Tiempo de espera tw, otros estados de espera | ○.....            | Apagado              |
| Fase de encendido                            | ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● | Amarillo parpadeante |
| Funcionamiento, llama regular                | □.....            | Verde                |

| Estado                                                       | Código de color     | Color             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Funcionamiento, llama no regular                             | □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □   | Verde parpadeante |
| Luz imprevista cuando arranca el quemador                    | □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ | Verde - rojo      |
| Baja tensión                                                 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Amarillo - rojo   |
| Avería, alarma                                               | ▲.....              | Rojo              |
| Emisión del código de error (ref. Tabla de códigos de error) | ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○     | Rojo parpadeante  |

### PROGRAMA DE ENCENDIDO

Por lo que concierne el programa de encendido, consultar el diagrama temporal del programa.

#### A arranque (mando de regulación)

El regulador "R" con el contacto cerrado alimenta el borne 12 e inicia el programador. El ventilador se arranca para la preventilación para LME21 después del tiempo de espera tw y para LME22, después de la apertura del registro de aire SA al caudal máximo (es decir, después del tiempo t11).

#### tw Tiempo de espera

En este período, el contacto del presóstat y del relé de llama se prueban para comprobar su posición de trabajo. Con algunos tipos se efectúa otra prueba para asegurarse que las válvulas de combustible estén cerradas.

#### t11 Tiempo de apertura del servomando del registro de aire

Sólo par LME22: el ventilador se arranca solamente cuando el registro ha alcanzado la posición de llama alta.

#### t10 Tiempo de espera de la confirmación de la presión de aire

Tiempo después del que debe existir presión de aire; sino existe, el aparato efectúa la parada por bloqueo.

#### t1 Tiempo de preventilación

Lavado de la cámara de combustión y de la superficie secundaria de calentamiento: con caudal mínimo de aire con LME21 y con máximo caudal de aire con LME22. Consultar los modelos disponibles, las funciones y los diagramas donde se indica el tiempo t1 de preventilación, durante el cual el presóstat de aire LP debe indicar que se alcanza el valor de presión requerido. El tiempo efectivo de preventilación está comprendido entre el final de tw y el inicio de t3.

#### t12 Tiempo de carrera del servomando del registro de aire

(Colocación en el mínimo) Sólo par LME22: en el tiempo t22, el registro alcanza la posición de llama baja.

#### t3n Tiempo de post-encendido

Es el tiempo de encendido durante el tiempo de seguridad. El transformador de encendido se apaga antes de alcanzar el final del tiempo de seguridad TSA. Esto significa que t3n es mucho más breve que TSA ya que es necesario que el relé de llama tenga el tiempo suficiente para desconectarse en caso de ausencia de llama.

#### t3 Tiempo de pre-encendido

Durante el tiempo de pre-encendido y el tiempo de seguridad TSA se efectúa una excitación forzada del relé de llama. Después del tiempo t3 se da la autorización a la válvula de combustible conectada al borne 4.

#### TSA Tiempo de seguridad

Al final del tiempo de seguridad TSA, la señal de llama debe estar presente en el borne 1 del amplificador de señal de llama y debe persistir hasta la parada de regulación; en caso contrario, el aparato provoca la parada de seguridad y permanece bloqueado en la posición de anomalía.

#### t4 Intervalo BV1 y BV2/LR

Período de tiempo entre el final de TSA y la autorización a la segunda válvula de combustión BV2 o al regulador de carga LR.

#### B-B' Intervalo para la estabilización de la llama.

#### C Posición de funcionamiento del quemador

#### C-D Funcionamiento del quemador (producción de calor)



**D** Parada de regulación con mando de LR..

se prepara para un nuevo arranque.


El quemador se apaga inmediatamente y el aparato de control de llama

**LME11**

**LME22..**



**LME21.....**




**Leyenda del diagrama del programa**

- $t_w$  Tiempo de espera
- $t_1$  Tiempo de preventilación
- $TSA$  Tiempo de seguridad durante el encendido
- $t_3$  Tiempo de pre-encendido
- $t_{3n}$  Tiempo de encendido durante "TSA"
- $t_4$  Intervalo entre BV1 y BV2-LR
- $t_{10}$  Retardo para la autorización al presóstatto del aire comburente
- $t_{11}$  Tiempo de apertura del servomando registro de aire SA
- $t_{12}$  Tiempo de cierre del servomando registro de aire SA


Esquema interno LME11

Legenda del esquema interno


- AL Indicación de bloqueo
- BV Válvula de combustible
- EK2 Botón de desbloqueo remoto
- FS Señal de presencia de llama
- GP Presóstato de detección de gas
- LP Presóstato de aire
- LR Regulador de la potencia del quemador
- M Motor del ventilador
- R Termostato o presóstato de seguridad
- SB Termostato de seguridad
- W Termostato o presóstato de regulación
- Z Transformador de encendido



Esquema interno LME21



Esquema interno LME22




## PROGRAMA DE MANDO EN CASO DE ANOMALÍA

- En caso de anomalía, el flujo de combustible se interrumpe inmediatamente (en menos de 1s).
- Después de una interrupción de tensión, se obtiene una repetición del inicio con programa completo
- Cuando la tensión baja del umbral de subtensión, se produce la parada de seguridad.
- Cuando la tensión está por encima del umbral de subtensión, se produce el reinicio.
- En caso de presencia prematura del señal de llama durante t1 se produce una condición de bloqueo.
- En caso de presencia prematura del señal de llama durante tw se produce el arranque con un bloqueo después de 30 segundos.
- En caso de ausencia de llama al final del TSA, se producen como máximo 3 repeticiones del ciclo de arranque, seguidas por un bloqueo al final del TSA (tiempo de seguridad durante el encendido) para el mod. LME11, o directamente un bloqueo al final del TSA para los mod. LME21-22.
- Para el mod. LME11: si se produce una pérdida de llama durante el funcionamiento, en el caso en que se produzca una estabilización de la llama al final del TSA se efectuarán como máximo tres repeticiones, de lo contrario, se efectuará un bloqueo.
- Para los mod. LME21-22: si se produce una pérdida de llama durante el funcionamiento, se efectuará un bloqueo.
- Pegado del contacto del presóstato de aire LP en posición de trabajo: ningún arranque y bloqueo después de 65 s.
- Pegado del contacto del presóstato de aire LP en posición de reposo: bloqueo al final del tiempo t10.
- Si no existe ninguna señal de presión de aire al final del tiempo t10 se efectúa un bloqueo.

## DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA LLAMA BLOQUEADO

En caso de bloqueo del quemador, el dispositivo LME permanece bloqueado y se enciende el LED de indicación rojo. El control del quemador se puede restablecer inmediatamente. Este estado se produce también en caso de desconexión de la alimentación.



## DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS

- Pulsar el botón de desbloqueo durante más de 3 segundos para activar el diagnóstico visual.
- Contar el número de parpadeos del indicador rojo de bloqueo y controlar la anomalía en la "Tabla de códigos de error" (el dispositivo continúa a repetir los impulsos a intervalos regulares).

Durante el diagnóstico, las salidas del dispositivo se desactivan:

- el quemador permanece bloqueado
- la indicación externa de avería permanece apagada
- el estado de avería es indicado por el LED rojo, colocado en el botón de desbloqueo del dispositivo LME.. según la "Tabla de códigos de error":

| TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 parpadeos **            | <b>Ninguna presencia de llama al final del "Tiempo de seguridad" TSA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Válvulas de combustible sucias o defectuosas</li><li>- Válvula del detector de llama sucia o defectuosa</li><li>- Calibración del quemador no óptima, no llega gas al quemador</li><li>- Dispositivo de encendido defectuoso</li></ul> |
| 3 parpadeos ***           | <b>El presóstato de aire no conmuta o permanece en posición de reposo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presóstato LP defectuoso</li><li>- Pérdida de la señal de presión de aire después del tiempo t10.</li><li>- Pegado del contacto del presóstato de aire LP en posición de reposo.</li></ul>                                           |
| 4 parpadeos ****          | - Presencia prematura del señal de llama durante el arranque del quemador.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 parpadeos *****         | - Pegado del contacto del presóstato de aire LP en posición de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 parpadeos *****         | Ninguna indicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 parpadeos *****         | <b>Ausencia de llamar durante el funcionamiento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anomalía u obstrucción de la válvula de combustible</li><li>- Anomalía u obstrucción del dispositivo de control de la llama</li><li>- Calibración del quemador no óptima</li></ul>                                                                          |
| 8 ÷ 9 parpadeos           | Ninguna indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 parpadeos *****        | <b>Anomalía de los contactos de salida</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Error en las conexiones eléctricas</li><li>- Tensión anómala en los bornes de salida</li><li>- Otras anomalías</li></ul>                                                                                                                                             |
| 14 parpadeos *****        | - Contacto CPI abierto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## RESTABLECIMIENTO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE LLAMA

El desbloqueo del aparato se puede efectuar inmediatamente después del bloqueo pulsando el botón de desbloqueo durante un tiempo de 1 a 3 segundos. LME se puede restablecer solamente cuando todos los contactos, en la línea, están cerrados y cuando no existe subtensión.

### LIMITACIÓN DE LAS REPETICIONES (sólo para el mod. LME11..)

Si la llama no se estabiliza al final del tiempo de seguridad TSA, o si la llama se apaga durante el funcionamiento, se pueden efectuar como máximo 3 repeticiones del ciclo de arranque mediante "R", de lo contrario se producirá un bloqueo. El conteo de las repeticiones se reinicia cada vez que se produce el arranque controlado mediante "R".

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de alimentación       | 120V AC +10% / -15%<br>230V AC +10% / -15% |
| Frecuencia                    | 50 ... 60 Hz +/- 6%                        |
| Consumo                       | 12 VA                                      |
| Fusible primario externo      | máx. 10 A (slow)                           |
| Corriente de entrada al borne | máx. 5 A                                   |
| Longitud cable termostatos:   | máx 3 m                                    |
| Grado de protección           | IP40 (asegurar durante el montaje)         |
| Condiciones de funcionamiento | -20... +60 °C, < 95% UR                    |
| Condiciones de almacenamiento | -20... +60 °C, < 95% UR                    |
| Peso                          | aprox. 160 g                               |

---

---

---

---


---

---



C.I.B. UNIGAS S.p.A.  
Via L.Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945/9201269  
web site: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - e-mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

Los datos contenidos en este catálogo son solamente indicativos pues no tienen carácter vinculante; la empresa se reserva la facultad de aportar modificaciones sin aviso previo.



|      |                                    |          |           |
|------|------------------------------------|----------|-----------|
| 05   | SIEMENS LME... & TYPE ADDED        | 10/07/20 | U. PINTON |
| 04   | TYPES NG-NGX-LG70/90/140/200 ADDED | 01/09/05 | U. PINTON |
| 03   | SIEMENS LMG... ADDED               | 07/09/99 | U. PINTON |
| 02   | "MA" TERMINAL BLOCK MODIFIED       | 18/03/97 | U. PINTON |
| 01   | BRIDGE FOR LGB21.33 ADDED          | 07/11/96 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                           | DATA     | FIRME     |

|                                                                                     |                                                                                            |                     |                             |                   |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------|----------|
|  | Impianto<br>TIPI/TYPES NG(X)-LG(X) 35/70/90/120/140/200<br>MODELLO/MODEL x-.TN.x.xx.A.x.xx | Ordine              |                             | Data 06/02/1996   | PREC.   | FOGLIO   |
|                                                                                     | Descrizione                                                                                | Commessa            | Data Controllato 10/07/2020 | Revisione 05      | /       | 1        |
|                                                                                     |                                                                                            | Esecutore U. PINTON | Controllato M. MASCHIO      | Dis. N. 01 - 0319 | SEGUE 2 | TOTALE 2 |

| SIGLA/ITEM            | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE/FUNCTION [1]                                 | FUNZIONE/FUNCTION [2]                           |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ER                    | 1            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                          | FLAME DETECTION ELECTRODE                       |
| EV1                   | 1            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (0 GRUPPO VALVOLE)       | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)   |
| EV2                   | 1            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (0 GRUPPO VALVOLE) | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP) |
| FU1.2                 | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                     | LINE FUSE                                       |
| IL                    | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                 | MAINS SWITCH                                    |
| LB                    | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT             |
| LF                    | 1            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE         | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION                |
| LGB.. / LMG.. / LME.. | 1            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                      | CONTROL BOX                                     |
| MV                    | 1            | MOTORE VENTILATORE                                    | FAN MOTOR                                       |
| PA                    | 1            | PRESSOSTATO ARIA                                      | AIR PRESSURE SWITCH                             |
| PGMIN                 | 1            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                   | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                     |
| ST                    | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                          | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES      |
| TA                    | 1            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                           | IGNITION TRANSFORMER                            |
| TS                    | 1            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA                   | SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH            |
| VPS50x                | 1            | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)            | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                   |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 06/02/1996 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 05         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 01 - 0319  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 2      |

## COPIA PARA CENTRO ASISTENCIA

|  <b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b> |             | <b>COPIA PARA CENTRO ASISTENCIA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |             | <b>Rellenar completamente,<br/>para dar validez a la garantía</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |             | Nombre y dirección del usuario y lugar instalación<br>(EN MAYÚSCULAS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MODELO:                                                                                                          |             | Nombre.....                                                           | <b>La aprobación se refiere al quemador y no a la instalación.</b><br><br>La asistencia certifica la ejecución de las siguientes operaciones:<br><br>1) Puesta en marcha del quemador.<br>2) Verificación de funcionamiento y consumos.<br>3) Verificación de la eficiencia de los dispositivos de seguridad.<br><br>Asegura de haber suministrado las instrucciones para el encendido, uso y apagado del quemador; de indicar al usuario que debe atenderse escrupulosamente a las normas de uso y mantenimiento que se encuentran en el manual de instrucciones, que viene con el quemador.<br><br><b>Además recomendar la necesidad de un mantenimiento periódico.</b> |
| CODIGO:                                                                                                          |             | .....                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA 1ª PUESTA EN MARCHA:                                                                                       |             | .....                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nº MATRICULA                                                                                                     | <div></div> | Calle.....                                                            | Fecha puesta en marcha .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | C.P.:..... Prov.....                                                  | Cód. Centro Asistencia Nº .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |             | Ciudad.....                                                           | Espacio reservado para notas o comunicados técnicos<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |             | Tel. ....                                                             | <b>EL USUARIO DECLARA QUE ACEPTA TODAS LAS<br/>CLAUSULAS DE GARANTIA Y HABER CONSTATADO EL<br/>BUEN FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rellenar por Servicio Asistencia Oficial (En mayúsculas)                                                         |             | Sello y firma del Centro de Asistencia                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SAT.....                                                                                                         |             | Firma del usuario .....                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                                                                                                            |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre técnico.....                                                                                              |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....                                                                                                            |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ciudad.....                                                                                                      |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prov.....                                                                                                        |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tel.....Fax.....                                                                                                 |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

M20V01FD 28/11/2024

SISCAL RENOVABLES, S.L. como Agente para España CIB UNIGAS, garantiza los quemadores vendidos en España por un período de 24 meses.

La garantía es válida a partir de la fecha de puesta en marcha, y no más tarde de 12 meses de la venta del quemador. Cumpliendo además las siguientes condiciones:

A) La tarjeta de garantía debe ser enviada a SISCAL RENOVABLES, S.L., debidamente cumplimentada, en un período máximo de 30 días de la puesta en marcha.

B) Durante el período de garantía, SISCAL RENOVABLES, S.L. se compromete a reparar o sustituir, gratuitamente, todos los componentes que a su juicio sean defectuosos o tengan algún defecto de construcción. Los componentes sustituidos son propiedad de CIB UNIGAS por lo que deben ser enviados a SISCAL RENOVABLES, S.L. para su comprobación.

C) Esta tarjeta de garantía deberá presentarse al Servicio Técnico para cualquier intervención en garantía.

D) La sustitución de parte o totalidad del quemador no significará una prórroga de la duración de la garantía.

RCA es válida 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha y 24 meses de la fecha de fabricación. La garantía se limita a todos los componentes de la caldera y prevé la sustitución o reparación gratuita de todo componente que presente defecto de fabricación.

E) La presente garantía excluye daños y defectos derivados de:

- transporte y negligencias en la conservación del producto.
- falta de mantenimiento o intervenciones efectuadas por personal no autorizado.
- uso de otro combustible diferente al que viene previsto o que esté en mal estado, o instalación no conforme a las normas vigentes.
- fallo de suministro o suministro anómalo de corriente eléctrica.
- forzamiento del funcionamiento del quemador, o cualquier otro daño no imputable a la fabricación.

F) La solicitud de puesta en marcha debe hacerse al Servicio Técnico Oficial, y siempre será a cargo del cliente.

#### CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA

G) Siempre que no se hayan respetado las condiciones de pago previstas.

H) Siempre que el quemador haya sido puesto en marcha o manipulado por personal no autorizado.

I) Siempre que el quemador haya sido instalado por personal no autorizado y de un modo no conforme a la normativa vigente y según las indicaciones del manual.

J) Siempre que el quemadores haya sido reparado con repuestos no originales o no suministrados por el fabricante.

K) Cualquiera de los motivos expuestos en el punto E.



**CIB UNIGAS S.p.A.**  
Via Luigi Galvani 09, CAP 35011  
Campodarsego (PD) ITALY  
Tel. +39 049 9200944  
dce@cibunigas.it  
www.cibunigas.it

**AGENTE PARA ESPAÑA:**  
**SISCAL RENOVABLES, S.L.**  
c/ Miguel Servet, 29-33 nau 1  
Pol. Ind. Bufalvent  
08243 MANRESA (Barcelona)  
Tel. 93 878 64 35  
[www.siscal.es](http://www.siscal.es)  
[info@siscal.es](mailto:info@siscal.es)

## COPIA PARA AGENTE

|  <b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b> |             | <b>COPIA PARA AGENTE</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |             | <b>Rellenar completamente,<br/>para dar validez a la garantía</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | <b>Nombre y dirección del usuario y lugar instalación<br/>(EN MAYÚSCULAS)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODELO:                                                                                                          |             | Nombre.....                                                                   | <b>La aprobación se refiere al quemador y no a la instalación.</b><br><br>La asistencia certifica la ejecución de las siguientes operaciones:<br><br>1) Puesta en marcha del quemador.<br>2) Verificación de funcionamiento y consumos.<br>3) Verificación de la eficiencia de los dispositivos de seguridad.<br><br>Asegura de haber suministrado las instrucciones para el encendido, uso y apagado del quemador; de indicar al usuario que debe atenderse escrupulosamente a las normas de uso y mantenimiento que se encuentran en el manual de instrucciones, que viene con el quemador.<br><br><b>Además recomendar la necesidad de un mantenimiento periódico.</b><br><br>Fecha puesta en marcha .....<br>Cód. Centro Asistencia Nº .....<br>Espacio reservado para notas o comunicados técnicos<br>.....<br>.....<br><br><b>EL USUARIO DECLARA QUE ACEPTA TODAS LAS CLAUSULAS DE GARANTIA Y HABER CONSTATADO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR</b> |
| CODIGO:                                                                                                          |             | .....                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA 1ª PUESTA EN MARCHA:                                                                                       |             | .....                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nº MATRICULA                                                                                                     | <div></div> | .....                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | .....                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | Calle.....                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | .....                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | C.P.:..... Prov.....                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | Ciudad.....                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | Tel. ....                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rellenar por Servicio Asistencia Oficial (En mayúsculas)                                                         |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAT.....                                                                                                         |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .....                                                                                                            |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre técnico.....                                                                                              |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .....                                                                                                            |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciudad.....                                                                                                      |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prov.....                                                                                                        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tel.....Fax.....                                                                                                 |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | Sello y firma del Centro de Asistencia                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  |             | Firma del usuario .....                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SISCAL RENOVABLES, S.L. como Agente para España CIB UNIGAS, garantiza los quemadores vendidos en España por un período de 24 meses.

La garantía es válida a partir de la fecha de puesta en marcha, y no más tarde de 12 meses de la venta del quemador. Cumpliendo además las siguientes condiciones:

A) La tarjeta de garantía debe ser enviada a SISCAL RENOVABLES, S.L., debidamente cumplimentada, en un período máximo de 30 días de la puesta en marcha.

B) Durante el período de garantía, SISCAL RENOVABLES, S.L. se compromete a reparar o sustituir, gratuitamente, todos los componentes que a su juicio sean defectuosos o tengan algún defecto de construcción. Los componentes sustituidos son propiedad de CIB UNIGAS por lo que deben ser enviados a SISCAL RENOVABLES, S.L. para su comprobación.

C) Esta tarjeta de garantía deberá presentarse al Servicio Técnico para cualquier intervención en garantía.

D) La sustitución de parte o totalidad del quemador no significará una prórroga de la duración de la garantía.

RCA es válida 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha y 24 meses de la fecha de fabricación. La garantía se limita a todos los componentes de la caldera y prevé la sustitución o reparación gratuita de todo componente que presente defecto de fabricación.

E) La presente garantía excluye daños y defectos derivados de:

- transporte y negligencias en la conservación del producto.
- falta de mantenimiento o intervenciones efectuadas por personal no autorizado.
- uso de otro combustible diferente al que viene previsto o que esté en mal estado, o instalación no conforme a las normas vigentes.
- fallo de suministro o suministro anómalo de corriente eléctrica.
- forzamiento del funcionamiento del quemador, o cualquier otro daño no imputable a la fabricación.

F) La solicitud de puesta en marcha debe hacerse al Servicio Técnico Oficial, y siempre será a cargo del cliente.

#### CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA

G) Siempre que no se hayan respetado las condiciones de pago previstas.

H) Siempre que el quemador haya sido puesto en marcha o manipulado por personal no autorizado.

I) Siempre que el quemador haya sido instalado por personal no autorizado y de un modo no conforme a la normativa vigente y según las indicaciones del manual.

J) Siempre que el quemadores haya sido reparado con repuestos no originales o no suministrados por el fabricante.

K) Cualquiera de los motivos expuestos en el punto E.



**CIB UNIGAS S.p.A.**

Via Luigi Galvani 09, CAP 35011  
Campodarsego (PD) ITALY  
Tel. +39 049 9200944  
dce@cibunigas.it  
www.cibunigas.it

**AGENTE PARA ESPAÑA:**  
**SISCAL RENOVABLES, S.L.**  
c/ Miguel Servet, 29-33 nau 1  
Pol. Ind. Bufalvent  
08243 MANRESA (Barcelona)  
Tel. 93 878 64 35  
[www.siscal.es](http://www.siscal.es)  
[info@siscal.es](mailto:info@siscal.es)

# COPIA PARA USUARIO

|  <b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b> |  | <b>COPIA PARA USUARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MODELO:</b>                                                                                                   |  | <b>Rellenar completamente, para dar validez a la garantía</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>CODIGO:</b>                                                                                                   |  | <b>Nombre y dirección del usuario y lugar instalación (EN MAYÚSCULAS)</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>FECHA 1ª PUESTA EN MARCHA:</b>                                                                                |  | <b>La aprobación se refiere al quemador y no a la instalación.</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Nº MATRICULA</b> <input type="text"/>                                                                         |  | <b>La asistencia certifica la ejecución de las siguientes operaciones:</b>                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Rellenar por Servicio Asistencia Oficial (En mayúsculas)</b>                                                  |  | <b>1) Puesta en marcha del quemador.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>SAT</b> .....                                                                                                 |  | <b>2) Verificación de funcionamiento y consumos.</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Nombre técnico</b> .....                                                                                      |  | <b>3) Verificación de la eficiencia de los dispositivos de seguridad.</b>                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Ciudad</b> .....                                                                                              |  | <b>Asegura de haber suministrado las instrucciones para el encendido, uso y apagado del quemador; de indicar al usuario que debe atenderse escrupulosamente a las normas de uso y mantenimiento que se encuentran en el manual de instrucciones, que viene con el quemador.</b> |  |
| <b>Prov</b> .....                                                                                                |  | <b>Además recomendar la necesidad de un mantenimiento periódico.</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Tel</b> ..... <b>Fax</b> .....                                                                                |  | <b>Fecha puesta en marcha</b> .....                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                  |  | <b>Cód. Centro Asistencia Nº</b> .....                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                  |  | <b>Espacio reservado para notas o comunicados técnicos</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                  |  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                  |  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                  |  | <b>EL USUARIO DECLARA QUE ACEPTA TODAS LAS CLAUSULAS DE GARANTIA Y HABER CONSTATADO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR</b>                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |  | <b>Sello y firma del Centro de Asistencia</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                  |  | <b>Firma del usuario</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

M20V01FD 28/11/2024

SISCAL RENOVABLES, S.L. como Agente para España CIB UNIGAS, garantiza los quemadores vendidos en España por un período de 24 meses.

La garantía es válida a partir de la fecha de puesta en marcha, y no más tarde de 12 meses de la venta del quemador. Cumpliendo además las siguientes condiciones:

A) La tarjeta de garantía debe ser enviada a SISCAL RENOVABLES, S.L., debidamente cumplimentada, en un período máximo de 30 días de la puesta en marcha.

B) Durante el período de garantía, SISCAL RENOVABLES, S.L. se compromete a reparar o sustituir, gratuitamente, todos los componentes que a su juicio sean defectuosos o tengan algún defecto de construcción. Los componentes sustituidos son propiedad de CIB UNIGAS por lo que deben ser enviados a SISCAL RENOVABLES, S.L. para su comprobación.

C) Esta tarjeta de garantía deberá presentarse al Servicio Técnico para cualquier intervención en garantía.

D) La sustitución de parte o totalidad del quemador no significará una prórroga de la duración de la garantía.

RCA es válida 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha y 24 meses de la fecha de fabricación. La garantía se limita a todos los componentes de la caldera y prevé la sustitución o reparación gratuita de todo componente que presente defecto de fabricación.

E) La presente garantía excluye daños y defectos derivados de:

- transporte y negligencias en la conservación del producto.
- falta de mantenimiento o intervenciones efectuadas por personal no autorizado.
- uso de otro combustible diferente al que viene previsto o que esté en mal estado, o instalación no conforme a las normas vigentes.
- fallo de suministro o suministro anómalo de corriente eléctrica.
- forzamiento del funcionamiento del quemador, o cualquier otro daño no imputable a la fabricación.

F) La solicitud de puesta en marcha debe hacerse al Servicio Técnico Oficial, y siempre será a cargo del cliente.

#### CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA

G) Siempre que no se hayan respetado las condiciones de pago previstas.

H) Siempre que el quemador haya sido puesto en marcha o manipulado por personal no autorizado.

I) Siempre que el quemador haya sido instalado por personal no autorizado y de un modo no conforme a la normativa vigente y según las indicaciones del manual.

J) Siempre que el quemadores haya sido reparado con repuestos no originales o no suministrados por el fabricante.

K) Cualquiera de los motivos expuestos en el punto E.



**CIB UNIGAS S.p.A.**  
Via Luigi Galvani 09, CAP 35011  
Campodarsego (PD) ITALY  
Tel. +39 049 9200944  
dce@cibunigas.it  
www.cibunigas.it

**AGENTE PARA ESPAÑA:**  
**SISCAL RENOVABLES, S.L.**  
c/ Miguel Servet, 29-33 nau 1  
Pol. Ind. Bufalvent  
08243 MANRESA (Barcelona)  
Tel. 93 878 64 35  
[www.siscal.es](http://www.siscal.es)  
[info@siscal.es](mailto:info@siscal.es)