






VERSIONE MONOSTADIO "TN"  
ИСПОЛНЕНИЕ ОДНОСТЧЕПЧАТЫЕ ГОРЕЛКИ "TN"



(#) MOTORE VENTIL. 450W O 620W, FU2 = 6,3A F; MOTORE VENTIL. 370W, FU2 = 10A F  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 620 W O 450W, FU2= 6,3 A F;  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 370 W, FU2= 10 A F



Impianto  
TIPI/TYPES LO400 - LO550  
MODELLO/MODEL G-.TN(AB). x.xx.A.x  
Descrizione

Ordine  
Commissa  
Esecutore  
U. PINTON




Data Controllato  
07/01/2013  
Controllato  
S. MARCHETTI

Data  
13/10/2004  
Revisione  
04  
Dis. N.  
18 - 0049

PREC.  
/  
SEGUE  
2  
FOGLIO  
1  
TOTALE  
3

| REV. | MODIFICA                      | DATA     | FIRME     |
|------|-------------------------------|----------|-----------|
| 04   | AGGIUNTO/ADDED LM024.255      | 07/01/13 | U. PINTON |
| 03   | AGGIUNTO/ADDED "SQN72..."     | 22/05/09 | U. PINTON |
| 02   | CORRETTO/CORRECT "CONN. EVG2" | 04/04/08 | U. PINTON |
| 01   | AGGIUNTO/ADDED LO550          | 19/09/07 | U. PINTON |

VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA "AB"  
ИСПОЛНЕНИЕ БОЛЬШОЕ-МАЛОЕ ПЛАМЯ «AB»












SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ  
STA4.5B0.37/63N30L

I ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ  
II SOSTA - ACCENSIONE, BASSA FIAMMA  
STAND-BY, IGNITION, LOW FLAME  
III APERTURA EVG2  
ОТКРЫТИЕ EVG2

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)  
SQN72.2A4A20


I (ROSSO) ALTA FIAMMA  
I (КРАСНЫЙ) БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ  
II (BLU) SOSTA - ACCENSIONE, BASSA FIAMMA  
II (СИНИЙ) STAND-BY, IGNITION, LOW FLAME  
IV (NERO) APERTURA EVG2  
IV (ЧЕРНЫЙ) ОТКРЫТИЕ EVG2



VERSIONE CON MARTINETTO IDRAULICO  
МОДИФИКАЦИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОРШНЕМ

(#) MOTORE VENTIL. 450W O 620W, FU2 = 6,3A F; MOTORE VENTIL. 370W, FU2 = 10A F  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 620 W D 450W, FU2= 6,3 A F;  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 370 W, FU2= 10 A F  
(\$ ) SE PREVISTO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8  
IF "TAB" USED REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS T6-T8

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 13/10/2004 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 04         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 18 - 0049  | SEQUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 3      |



| SIGLA/ITEM         | Funzione                                         | FUNCTION                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C1                 | CONTAORE BASSA FIAMMA                            | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА МАЛОМ ПЛАМЕНИ              |
| C2                 | CONTAORE ALTA FIAMMA                             | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ НА БОЛЬШОМ ПЛАМЕНИ            |
| EVG1               | ELETTROVALVOLA GASOLIO BASSA FIAMMA              | ДИЗЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН МАЛОГО ПЛАМЕНИ             |
| EVG2               | ELETTROVALVOLA GASOLIO ALTA FIAMMA               | ДИЗЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ           |
| FR                 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA                | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ                   |
| FU1                | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE                | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |
| FU2                | FUSIBILE DI LINEA                                | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                       |
| FU3                | FUSIBILE LINEA BRUCIATORE                        | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ               |
| IB                 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ                          |
| IL                 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    |
| IM                 | INTERRUTTORE LINEA MOTORE VENTILATORE            | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА            |
| KM1.1              | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                    | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА         |
| LAF                | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ       |
| LB                 | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ             |
| LB1                | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ             |
| LBF                | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE          | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ         |
| LBF1               | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE          | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ         |
| LEV1               | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EVG1]                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ [EVG1]                |
| LF                 | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE         | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                 |
| LOA.. / LMO..      | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                  |
| LTA                | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE      | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА      |
| MV                 | MOTORE VENTILATORE                               | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                              |
| PS                 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (SOLO CON LOA44 E LMO..) | LOCK-OUT RESET BUTTON (WITH LOA44 AND LMO.. ONLY)  |
| SQN72.2A4A20       | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)         | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)    |
| ST                 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                     | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                      |
| STA4.5B0.37/63N30L | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                       | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                     |
| SW1                | PULSANTE INNESCO SECONDO STADIO BRUCIATORE       | КНОПКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ГОРЕЛКИ          |
| TA                 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                      | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                            |
| TAB                | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA         | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ    |
| TS                 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA              | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ         |