







04	AGGIUNTO/ADDED "600V" & "POMAX"	30/07/12	U. PINTON
03	AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2x"	16/02/12	U. PINTON
02	AGGINTO/ADDED SQM40.265A	12/11/09	U. PINTON
05	"RWF55" AND " KM3" REGULATORS ADDED	08/10/14	U. PINTON
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME




	Impianto	TIPO/TYPERG525 / RG525	Ordine		Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
		MODELLO/MODELG-.MD.x.xx.A	Commessa	Data Controllato	Revisione	05	/	1
	Descrizione		Esecutore	Controllato	Dis. N.	11 - 0356	SEGUE	TOTALE
			U. PINTON	E. CAVALLI			2	7



Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	1	2
Dis. N.	11 - 0356	SEGUE	TOTALE
		3	7




Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	2	3
Dis. N.	11 - 0356	SEGUE	TOTALE
		4	7



(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR



Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	3	4
Dis. N.	11 - 0356	SEGUE	TOTALE
		5	7





ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x




(#)


COLLEGAMENTO SOLO PER
TRASDUTTORI PASSIVI
TRANSDUCER PASSIVE
CONNECTION ONLY

Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	4	5
Dis. N.	11 - 0356	SEQUE	TOTALE
		6	7


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD



QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD



(STM30/24Q15.51/641NLP)



[SQM40.265A]

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/641NLP)

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	5	6
Dis. N.	11 - 0356	SEGUE	TOTALE
		7	7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione				Function			
600V RRRO–1–T73	4	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)			
(STM30/24Q15.51/641NLP)	3	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			
CMF	4	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO				MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC			
CO	3	CONTAORE (OPTIONAL)				TIME COUNTER (OPTIONAL)			
EVG1/2	3	ELETTROVALVOLE GASOLIO				LIGHT OIL ELECTRO VALVE			
FR	3	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA				PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR			
FU1.0	1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE				BURNER LINE FUSES			
FU1.1	1	FUSIBILI LINEA POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP LINE FUSES			
FU1.2	1	FUSIBILE AUSILIARIO				AUXILIARY FUSE			
FU4.3	4	FUSIBILE				FUSE			
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE				MAINS SWITCH			
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI				AUXILIARY LINE SWITCH			
KA2.2	3	RELE’ AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY			
KM1.9	2	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR			
KM2.5	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)				FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
KM2.6S	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)				FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)			
KM2.6T	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)				FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)			
KM3 HCRMMD	4	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)			
KT2.6	2	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO				STAR/DELTA DELAYED RELAY			
LAF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
LB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK–OUT			
LBF	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE				BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
LEVg	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG]				INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO–VALVE [EVG]			
LS	2	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE				INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND–BY			
LT	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE				INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT			
LTA	2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT			
LTP	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA				INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT			
MP	1	MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR			
MV	1	MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR			
PA	2	PRESSOSTATO ARIA				AIR PRESSURE SWITCH			
POMAX	2	PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)				MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL)			
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA				FLAME UNLOCK BUTTON			
PT100	5	SONDA DI TEMPERATURA				TEMPERATURE PROBE			
RWF50.2x	4	REGOLATORE MODULANTE				BURNER MODULATOR			
RWF55.5x	4	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)				BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)			
SD–PRESS	5	SONDA DI PRESSIONE				PRESSURE PROBE			
SD–TEMP.	5	SONDA DI TEMPERATURA				TEMPERATURE PROBE			
SD – 0÷ 10V	5	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE				TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT			
SD – 4÷ 20mA	5	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE				TRANSDUCER CURRENT OUTPUT			
SIEMENS LAL 2.25	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA				CONTROL BOX			
SQL33.03	3	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA				AIR DAMPER ACTUATOR			
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI				SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES			
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER			
TC	5	TERMOCOPPIA				THERMOCOUPLE			
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO				LIGHT OIL PUMP MOTOR THERMAL			
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR THERMAL			
[SQM40.265A]	3	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)				AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)			

Data	11/09/2007	PREC.	FOGLIO
Revisione	05	6	7
Dis. N.	11 – 0356	SEGUE	TOTALE
		/	7